

Дефектная ведомость

г.Петрозаводск

«20» августа 2026 г.


Наименование объекта: Помещение по адресу г. Петрозаводск, ул.Балтийская, д.41, 1 этаж (входная группа, кабинеты № 3, № 9)

В ходе осмотра помещений выявлены следующие дефекты и повреждения, требующие ремонта:

№ п/п	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефектов
Входная группа		
1	Входная дверь (внутренняя) – разбухание, изменение геометрии двери, невозможность полного закрытия.	Демонтаж старого дверного полотна и коробки. Установка новой дверной коробки и металлической двери. Установка доводчика на дверь, регулировка доводчика.
Кабинет № 3		
1	Отслоение краски, штукатурки по причине протекания.	Зачистка стен, грунтовка, шпатлевание (выравнивание стены), покраска стены.
2	Протекание с потолка по стене.	Устранение протеканий, гидроизоляция потолочных перекрытий, частичная замена мягкой кровли.
Кабинет № 9		
1	Протекание с потолочного перекрытия по стене и входной двери.	Гидроизоляция вентиляционного выхода, частичная замена мягкой кровли.
2	Разбухание двери, дверной коробки, невозможность полного закрытия двери	Замена дверного полотна и дверной коробки

3	Отслоение краски на стене по причине протекания	Зачистка стены, грунтовка, шпатлевание, зачистка, покраска стены.
4	Набухание и расслоение вентиляционного короба, вздутие краски, отслоение шпатлевки.	Демонтаж старого короба и монтаж нового короба, грунтовка, покраска.

Заведующий хозяйством



Поляков В.П.

Врио руководителя Управления



Засекова И.И.