

**Спецификация
на поставку запасных частей для насосов пожарных автомобилей**

Объект закупки: запасные части для пожарных насосов **НЦПН-40/100-В1У ОКПД-2 28.13.32.110.**

Поставляемый товар новый не восстановленный, не бывший в употреблении, не допускается поставка товара по восстановленным эксплуатационным свойствам.

Срок предоставления гарантии производителя: установлен производителем и указан в сопроводительной документации к товару.

Срок предоставления гарантии поставщика: не менее срока гарантии производителя.

№ п/п	Наименование объекта закупки	Показатели и значения показателей, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям			Инструкция по заполнению	Ед. измерения	Количество
		Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные и другие характеристики объекта закупки в соответствии со ст. 33 Федерального закона №44- ФЗ	Максимальные и/или минимальные значения показателей, значения показателей	Единица измерения характерис тики			
1.	Вал насоса	Назначение	Вал насоса предназначен для передачи крутящего момента от карданной линии на рабочее колесо		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Штука	4
		Материал изготовления стали	40X		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Длина	400	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Совместимость	С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
2.	Рабочее колесо	Назначение	Рабочее колесо предназначено для создания избыточного давления в насосе и подачи жидкости (воды или пенного раствора) к		Значение характеристики не может изменяться	Штука	4

			очагу возгорания		участником закупки		
		Наружный диаметр	290	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Количество лопаток	7	шт.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Количество разгрузочных (перепускных) отверстий	7	шт.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Совместимость	С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-B1Y		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
3.	Пеносмеситель (в сборе)	Назначение	Пеносмеситель предназначен для забора в поток воды пенообразователей в необходимой концентрации (4-6%), для получения воздушно-механической пены		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Штука	3
		Комплектация	– диффузор (эжектор) -1 шт.; – сопло - 1 шт.; – кран пробковый - 1 шт.; – дозатор со шкалой - 1 шт.; – обратный лепестковый клапан - 1 шт.		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип	ГПС-600		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Совместимость	С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-B1Y		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
4.	Набивка уплотнительная	Назначение	Набивка уплотнительная предназначена для уплотнения вала в уплотнительном блоке		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Штука	6
		Длина	187	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Ширина	6	мм.	Значение характеристики не может изменяться		

					участником закупки		
		Высота	6	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Вес	0,04	кг.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Совместимость	С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
5.	Прокладка для вентиля	Назначение	Прокладка предназначена для герметизации клапана вентиля и перекрытия водного потока		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Штука	4
		Диаметр прокладки	90,5	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Диаметр отверстия	6	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Совместимость	С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
6.	Прокладка для вентиля	Назначение	Прокладка предназначена для герметизации клапана вентиля и перекрытия водного потока		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Штука	4
		Диаметр прокладки	85,5	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Диаметр отверстия	6	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Совместимость	С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-В1У		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

7.	Стакан	Назначение	Стакан предназначен для установки сальниковой набивки и сборки уплотнительного блока		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Штука	1
		Диаметр корпуса	133	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Диаметр отверстия	72	мм.	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Совместимость	С имеющимся у заказчика агрегатом: насос НЦПН-40/100-B1У		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

Начальник отдела технического обеспечения
подполковник внутренней службы



И.Г. Прохоров