

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**Ремонт с заменой запасных частей Шкафа холодильного Polair CB 107-S, заводской № С384561016, инвентарный № 734140000115, 2016 г. выпуска, установленного в помещении пищеблока стационара АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России по адресу:
г. Астрахань, ул. М. Горького 12.**

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие данные		
1.1	Предмет договора	Ремонт с заменой запасных частей Шкафа холодильного Polair CB 107-S, заводской № С384561016, инвентарный № 734140000115, 2016 г. выпуска.
1.2	Наименование и количество заменяемых запасных частей	- компрессор - 1 шт - Фильтр 8*8 - 1 шт - Припой HARRIS - 1 шт - Припой HARRIS 30 - 1 шт - Клапан Шредера с трубкой 1/4 - 1 шт - Фреон R-404 - 0,5 л Совместимость с Шкафом холодильным Polair CB 107-S
1.3	Наименование работ	- разборка – сборка прибора - замена вышедших из строя запасных частей - заправка фреоном - финальная проверка оборудования
1.4	Основание	СанПиН 2.3/2.4.3590-20
1.5	Цель	Поддержание работоспособного состояния Шкафа холодильного Polair CB 107-S для нужд АКБ.
1.6	Заказчик	АКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
1.7	Месторасположение объекта	г. Астрахань, ул. М. Горького 12
1.8	Сроки начала и окончания работ	С момента подписания договора в течение 10 рабочих дней
1.9	Цена	Включает в себя стоимость диагностических, ремонтных и пусконаладочных работ, запасных частей, комплектующих материалов, транспортные расходы, все необходимые налоги и сборы.
2. Основные требования		
2.1	Условия выполнения работы	- Все работы осуществляются силами, средствами и материалами Исполнителя. Используемые материалы должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством и нормативно правовыми актами Российской Федерации. - Исполнитель должен обеспечить осуществление назначенных работ квалифицированными, сертифицированными специалистами, имеющими соответствующие допуски и разрешения. - Оказание услуг должно осуществляться в соответствии с обязательными требованиями, предъявляемыми к их качеству и безопасности, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: - Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; - Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012); - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная

		безопасность. Общие требования»; - ГОСТ Р 50938-2013 Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия.
2.2	Требования к техническим и качественным показателям запасных частей	- Материалы и запасные части, используемые при проведении ремонта медицинского оборудования должны быть новыми, не бывшими в употреблении, произведены фирмой-изготовителем оборудования и являться оригинальными или должны быть рекомендованы к применению фирмой-изготовителем оборудования, и использованы до истечения срока их хранения, установленного соответствующими производителями - Работы по ремонту оборудования должны производиться в соответствии с требованиями сервисной (технической) документации обслуживаемого оборудования с применением инструментов, расходных материалов и запасных частей, программного обеспечения, и других средств диагностики, контроля и непосредственного производства работ, разрешенных и рекомендованных заводом-изготовителем.
2.3	Исходные данные	- техническое задание - заявка – спецификация оказываемых услуг (выполняемых работ, закупаемого товара)
2.4	Пуско-наладочные работы, комплексное опробование	Провести пуско-наладочные работы с комплексным опробованием, результаты оформить в виде акта.
3. Дополнительные требования		
3.1	Гарантии качества работ, гарантия на оборудование	Не менее 6 месяцев от даты подписания сторонами акта о приемке в эксплуатацию. Гарантия на смонтированное оборудование - согласно гарантии заводов изготовителей. Гарантия качества распространяется на работу и смонтированное оборудование. Качество произведенных работ подтверждается работоспособностью Шкафа холодильного Polair CB 107-S. В случае наступления гарантийных обязательств, в результате эксплуатации, Исполнитель производит ремонт безвозмездно, в срок не более 10 рабочих дней с момента возникновения таких обязательств.
3.2	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Сдача отремонтированного оборудования эксплуатирующему персоналу. Подрядчик должен представить следующие документы: - акт приемки выполненных работ. При передаче результатов работ, Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительскую, техническую, разрешительную и иную документацию. Сдача выполненных работ Исполнителем и приемка их Заказчиком производится по месту эксплуатации аппарата в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а так же сроков и порядка их устранения. Работы считаются выполненными Исполнителем и принятыми Заказчиком после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Составил:



Попова И.С.

30.03.2026г.