

Техническое задание

Для нужд территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре

Услуга: выполнение работ по ремонту, наладке и техническому обслуживанию приборов учета расхода тепловой энергии

Адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Складской д.11

Требования: подготовка измерительного комплекса учета тепла к зиме (май-сентябрь) – оформление акта остановки прибора учета тепла по окончании отопительного сезона (с 1 по 15 мая). Запуск на коммерческий учет в начале отопительного сезона, оформление акта запуска (с 1 мая по 15 октября); технический надзор за работой измерительного комплекса тепла и ГВС в течении календарного года – поддержание технического состояния измерительного комплекса в рабочем режиме, мелкий ремонт приборов непосредственно на объекте, снятие архивов показаний прибора, оформление отчётов и передачи их в расчетную групп КО «Теплосбыт» ежемесячно, оформление актов остановок и запусков измерительного комплекса при аварийных ситуациях.

Кол-во приборов учета – 1 комплект.

Адрес установки измерительного комплекса: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пер. Складской д.11 .

Оказание услуг с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.

№ п/п	Наименование услуг	Ед.изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	выполнение работ по ремонту, наладке и техническому обслуживанию приборов учета расхода тепловой энергии	Мес.	12	на 12 месяцев на 2027 год

Контактное лицо: ведущий специалист-эксперт Циулина Виктория Германовна
8 (4212) 33-59-80

Контактное лицо в ТО Комсомольске-на-Амуре: старший специалист-эксперт 1 разряда Шубенкина Екатерина Александровна 8 (4217) 54-49-74; 8-914-417-41-18

ОКПД 33.12.29.900

