



Публичное акционерное общество
«Россети Ленэнерго»
197349, г. Санкт-Петербург,
ул. пер. М. революционный двор, д. 21, литера А,
тел. 8 (800) 220-0-220
e-mail: office@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru
ИНН 770300091, ОГРН 40325059,
ИНН 780300209, БИ РН 1027809170300

Приложение №1

к счету № _____

от " __ " _____ 20 __ г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям

ПАО «Россети Ленэнерго»

Заявка № 24-032623-100-142

Заявитель: Главное управление Федеральной службы судебных приставов по г. Санкт-Петербургу

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ВРУ в совокупности с питающей, распределительной и групповой сетями объекта.
2. Наименование и местонахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: нежилое помещение, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 123, лит. А, пом. 1-Н, 2-Н, 3-Н, 4-Н, 5-Н, кадастровый номер 78:12:0007114:2979, площадью 843,9 кв.м.
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 50 кВт.
4. Категория надежности: третья.
 - 4.1. Электроприемники 3-й категории: 50 кВт.
5. Напряжение питающей сети на границе балансовой принадлежности между балансодержателем распределительной сети СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 13» и ПАО «Россети Ленэнерго»: 0,4 кВ.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: III кв. 2024г.
7. Точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети:
ВРУ с мощностью 50 кВт по 3 категории надежности:
 - 7.1. контактные соединения коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП 3326 и кабельных наконечников кабельной линии 0,4 кВ, отходящих в сторону ГРЩ нежилого здания № 123, лит. А по пр. Обуховской Обороны (через ГРЩ СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 13»).
- Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности определяется актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между Заявителем и СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 13».
- Расстояние до сетей ПАО «Россети Ленэнерго» 10 метров.
8. Источник питания 1 – ПС 110 кВ Мирная (ПС 34, ПАО "Россети Ленэнерго"), ф.34-04, ф.34-09, ф.34-72 (РТП 3010, ТП 3326).
9. Источник питания 2 – отсутствует.



10. Мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Ленэнерго»:

10.1. Мероприятия, выполняемые за счет средств платы за технологическое присоединение:

10.1.1. Смонтировать систему учета электрической энергии во ВРУ Заявителя с установкой трехфазного прибора учета полукосвенного включения с трансформаторами тока (1 прибор учета, 3 трансформатора тока). При невозможности установки приборов учета во ВРУ Заявителя, организовать учет в ближайшем возможном месте. Окончательное техническое решение определить при проектировании.

10.2. Мероприятия, выполняемые за счет средств инвестиционной составляющей тарифа на передачу электроэнергии:

10.2.1. Выполнить замену коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ ТП 3326 (пр. Обуховской Обороны, д. 123, лит. А) на кабельной линии в сторону ГРЩ СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 13». Параметры коммутационного аппарата и необходимость выполнения работ определить при проектировании.

10.3. Указание к проектированию.

10.3.1. Разработать проектную документацию и согласовать в установленном порядке.

10.3.2. Проектирование выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов. Окончательные параметры электрической сети определить при проектировании, при необходимости выполнить корректировку технических условий.

11. Мероприятия, выполняемые Заявителем:

11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающие устройство (электроустановку) соответствующее «Правилам устройства электроустановок», выполненное согласно проектной документации (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной).

11.2. Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от ГРЩ СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 13», проложив магистраль 0,4 кВ до энергопринимающих устройств Заявителя. Длину, марку и сечение магистрали определить проектом. Разработать схему внутреннего электроснабжения с подключением от ГРЩ балансодержателя сетей. Проект электроснабжения согласовать со всеми заинтересованными сторонами согласно законодательству РФ.

11.3. Получить технические условия от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом или нежилым зданием, на присоединение объекта отдельными магистралями от вводного устройства (ВРУ, ГРЩ), установленного на вводе в соответствующее здание и документ, определяющий границы ответственности между заявителем и владельцем ГРЩ, с указанием точки присоединения к сетям ПАО «Россети Ленэнерго».

11.4. Требования к учету:

Работы по организации учета электрической энергии выполняет ПАО «Россети Ленэнерго».

11.5. Необходимость разработки и согласования проектной документации определяется действующим законодательством РФ.



12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (со дня оплаты заявителем счета для внесения платы за технологическое присоединение, выставленного сетевой организацией).

13. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (со дня оплаты заявителем счета для внесения платы за технологическое присоединение, выставленного сетевой организацией).

ПАО «Россети Ленэнерго»



Г. ЕД. СТАВНТЕС
П.О. ССЕТ. ЛЕНЭНЕРГО
Н. С. ПОКРОВСКАЯ
ДОЗ. № 135-240103.06.24