

**Техническое задание
на поставку огнетушителей**

**1. Наименование оказываемой услуги: поставку огнетушителей.
Наименование поставляемого товара.**

№ п/п	Наименование поставляемого товара.	Единица измерения (по ОКЕИ)	Количество
1.	Огнетушитель ОП-4	Штука	15
2.	Огнетушитель ОУ-3	Штука	10

2. Общие требования к товару, требованиям к его качеству, потребительским свойствам.

Товар должен быть сертифицирован. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик одновременно с товаром передает документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям документации. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов поставщик обязан заменить такой товар в течение 3 рабочих дней с даты обнаружения дефектов. Расходы по возврату товара, замене производятся за счет средств поставщика.

Дополнительные требования к комплектации поставки наличие следующих документов:
- сертификат соответствия/паспорт качества.

3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) товара.

№ п/п	Наименование показателей	Требуемое значение (диапазон значений) показателей
1.	Огнетушитель порошковый ОП-4	
1.1	Вид (по типу огнетушащего вещества)	Порошковый (ОП)
1.2	Вид огнетушащего порошка	АВСЕ
1.3	Номинальная масса огнетушащего вещества, кг	Не менее 4
1.4	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса А)	не ниже 2А
1.5	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса В)	не ниже 55В
1.6	Тип по принципу создания избыточного давления газа	Закачной (з)
1.7	Тип	Переносной
1.8	Назначение по классу пожара	А, В, С, Е
1.9.	Возможность перезарядки (характеристика не является обязательной для применения):	Перезаряжаемый
1.10	Манометр.	наличие
1.11	Роторная пломба	наличие
1.12	Распылитель	наличие
1.13	Хранение и использование в температурном диапазоне	от -40 до +50 градусов по Цельсию
1.14	Рабочее давление, МПа	Не менее 1,4
1.15	Полный срок службы (включая перезарядку), лет	не менее 10
1.16	Паспорт на огнетушитель	наличие

2.	Огнетушитель порошковый ОУ-3	
2.1	Вид (по типу огнетушащего вещества)	Углекислотный (ОУ)
2.2	Вид огнетушащего порошка	АВСЕ
2.3	Номинальная масса огнетушащего вещества, кг	Не менее 3
2.4	Огнетушащая способность (ранг тушения модельного очага пожара класса В)	не ниже 34В
2.5	Тип	Переносной
2.6	Назначение по классу пожара	В, С, Е
2.7	Возможность перезарядки (характеристика не является обязательной для применения):	Перезаряжаемый
2.8	Роторная пломба	наличие
2.9	Шланг с раструбом	наличие
2.10	Хранение и использование в температурном диапазоне	от -40 до +50 градусов по Цельсию
2.11	Полный срок службы (включая перезарядку), лет	не менее 10
2.12	Паспорт на огнетушитель	наличие

При составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки были использованы следующие нормативные акты: «ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний».

4.Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара: документы о приемке формируются и направляются Заказчику с использованием единой информационной системы в сфере закупок в виде структурированного документа о приемке.

5.Требования к гарантии качества: Поставщик предоставляет гарантию качества в соответствии с нормативными документами, подтверждающими качество данного товара.

Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев и исчисляется со дня подписания Заказчиком товарной накладной. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.