

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Наименование объекта закупки: Услуги по техническому обслуживанию дизельного генератора АД-200-Т400-PM13

Заказчик: Федеральное казенное учреждение лечебно-исправительное учреждение №3 ГУФСИН России по Нижегородской области

Предмет закупки: Услуги по техническому обслуживанию

Перечень необходимых работ: оказание услуги по техническому обслуживанию дизельного генератора АД-200-Т400PM13

Объем оказываемой услуги:

№ п/п	Наименование услуг (работ)	Наименование з/ч	Ед. изм.	Кол. Услуг	Стоимость работ, руб.	Стоимость з/ч руб.	Стоимость руб.
Дизельный генератор АД-200-Т400PM13, Двигатель: M23512121566RU, Генератор: G200121201466RU							
1	Визуальный осмотр		Усл. ед	1			
2	Проверка топливной системы		Усл. ед	1			
3	Замена топливного фильтра	Топливный фильтр	Усл. ед	1			
4	Слив конденсата с топливной системы		Усл. ед	1			
5	Проверка резьбовых соединений		Усл. ед	1			
6	Проверка и осмотр опор ГУ		Усл. ед	1			
7	Замена масла и масляного фильтра	Масляный фильтр, Масло моторное 10W40	Усл. ед	1			

8	Замена охлаждающей жидкости	Антифриз G12	Усл. ед	1			
9	Проверка натяжения и степень износа ремней привода ГУ, вентилятора ДВС		Усл. ед	1			
10	Очистка трубки вентиляции картера		Усл. ед	1			
11	Проверка системы защиты ДВС		Усл. ед	1			
12	Проверка и регулировка зазора в клапанном механизме газораспределения		Усл. ед	1			
13	Проверка системы выпуска (компенсатор) отработанных газов		Усл. ед	1			
14	Проверка электрооборудования ДВС		Усл. ед	1			
15	Обслуживание АКБ		Усл. ед	1			
16	Проверка силовых и контрольных кабелей и соединений		Усл. ед	1			
17	Проверка работоспособности устройств предстартового прогрева ДГУ		Усл. ед	1			
18	Проверка правильности отображения величин на ПУ ДГУ		Усл. ед	1			
19	Проверка выходных параметров ДГУ		Усл. ед	1			
20	Проверка КИП ГУ и аварийной сигнализации		Усл. ед	1			
21	Испытание на эквивалент нагрузки (нагрузка)		Усл. ед	1			
22	Проверка отчета оператора, заполнение Акта выполненных работ		Усл. ед	1			

Оказание услуг по техническому обслуживанию дизельного генератора

ОКПД 33.14.11.000.

3. Требования, предъявляемые к оказанию услуг:

3.1. Услуги по техническому обслуживанию выполняются Исполнителем имеющим:

полномочия на проведение работы по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту дизельных генераторов на территории Нижегородской области;

долгосрочный договор аренды или свидетельства прав собственности на помещения предназначенные для проведения данного вида работ, зарегистрированные в установленном законом порядке, на срок не менее 5 лет;

наличие сертифицированного работника по проведению диагностики и ремонта электрооборудования;

исправное оборудование, в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя, требованиями руководства по эксплуатации для данной марки автомобилей и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Ввиду значимости дизельного генератора Заказчика все работы Исполнитель должен производить без задержек, применяя качественные детали сертифицированной продукции и квалифицированный персонал.

3.3. Место оказания Услуг по обслуживанию дизельного генератора средства Заказчика:

1. Нижегородская область, Краснобаковский МО, п. Пруды, ул. Центральная д.22.

Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг - с момента заключения Контракта.

Окончание оказания услуг – 01 июля 2026 года

Срок оказания услуг по техническому обслуживанию дизельного генератора – не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления доступа к генератору Исполнителю. Срок оказания услуг по техническому обслуживанию может быть продлен по соглашению сторон в устной и (или) письменной форме, но не должен превышать срока окончания оказания услуг.

3.5. На срок оказания Услуг Заказчик передает, а Исполнитель принимает услугу по акту сдачи-приемки, составляемому в двух экземплярах для каждой из сторон.

3.6. Все услуги (работы) по техническому обслуживанию осуществляются согласно перечня проводимых работ Технического задания, являющегося неотъемлемой частью государственного контракта.

3.7. В случае оказания Услуг без согласования, Заказчик оставляет за собой право отказаться от оплаты за оказанные Услуг без согласования.

3.8. Пришедшие в негодность детали, узлы и агрегаты, а также запасные части, содержащие черные, цветные и драгоценные металлы Исполнитель возвращает Заказчику.

3.9. В случае выявления неисправности, дополнительной неисправности, дефекта детали, узла или подузла, в процессе выполнения ремонта Исполнитель незамедлительно письменно оповещает Заказчика с приложением Акта дефектации.

3.10. Исполнитель самостоятельно приобретает и использует для установки на генератор Заказчика все детали, узлы, агрегаты, эксплуатационные и сопутствующие расходные материалы, необходимые для оказания Услуг.

3.11. Отходы, образующиеся в процессе работ (отходы минеральных масел моторных, отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены, отходы минеральных масел трансмиссионных, отходы прочих минеральных масел; отработанные воздушные, масляные, топливные фильтры) остаются у Исполнителя. Операции по дальнейшей передаче отходов специализированным организациям с целью утилизации, обезвреживания или размещения Исполнитель осуществляет самостоятельно.

3.13. Дизельный генератор Заказчика является государственным федеральным имуществом, запрещается фотографировать данный агрегат, предоставлять к осмотру третьих лиц без согласия и присутствия Заказчика (представителя).

3.14. Исполнитель должен обеспечить возможность присутствия представителей Заказчика (ответственное лицо подразделения, представитель заказчика) на протяжении всего процесса обслуживания.

3.15. В случае выявления некорректных действий (бездействий) персонала по отношению к исполнению обязательств по государственному контракту, а также при установке деталей ненадлежащего качества, Заказчик (представитель Заказчика) в праве остановить выполнение оказания Услуги и потребовать произвести замену сотрудника (производящего ремонтные работы), убедиться в качестве деталей (при низком

качестве потребовать замену на деталь надлежащего качества).

3.16. При осуществлении ремонта Исполнитель использует запасные части, детали и материалы, Российского происхождения, оригинальные разрешенные (рекомендованные) к применению заводом-изготовителем, не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, использование восстановленных деталей не допустимо. Использование иных комплектующих не допускается. Все используемые для ремонта материалы и запасные части должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.17. Исполнитель оказывает услуги по обслуживанию в соответствии с установленными эксплуатационными и ремонтными нормами, рекомендациями завода-изготовителя, с соблюдением требований:

— Постановления Правительства РФ от 11.04.2001 N 290 "Об утверждении Правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту двигателей внутреннего сгорания";

3.18. По окончании оказания услуг техническое состояние дизельного генератора должно соответствовать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование дизельного генератора.

Услуги должны быть оказаны в сроки, оговоренные в Государственном контракте.

4. Гарантии качества оказываемых услуг:

4.1. Исполнитель гарантирует Государственному заказчику качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями качества, безопасности жизни и здоровья, а также иными требованиями безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Контрактом. Все материалы, комплектующие изделия, запасные и составные части, агрегаты и механизмы, применяемые Исполнителем при ремонте и совершенствовании технических условий автомобиля должны соответствовать действующим стандартам или техническим условиям на них, требованиям действующего законодательства Российской Федерации, должны быть новыми (не бывшими в употреблении) не позднее 4 квартала 2025 года выпуска, оригинальными и рекомендованными к применению заводом-изготовителем.

4.2. Исполнитель, в период гарантийного срока, гарантирует (в случае если не докажет отсутствие своей вины) за свой счет (работа, детали) устранение неисправностей, заявленных Заказчиком и должным образом подтвержденных Исполнителем, связанных с недостатками и дефектами (скрытые недостатки и/или дефекты), нарушениями технологии изготовления, сборки или установки, а так же устранение неисправностей других деталей, вызванных этими неисправностями при ремонте. Принятие решения о необходимости ремонта или замены неисправной детали или узла согласуются между Сторонами и фиксируются в акте с перечнем выявленных недостатков, и сроком их устранения.

4.3. Исполнитель должен иметь систему выходного контроля качества оказываемых услуг и гарантировать надлежащее качество оказываемых Услуг при исполнении контракта. После оказания Услуг Исполнитель несет гарантийные обязательства на весь объем Услуг сроком 3 (три) месяца или 250 м/ч.

4.4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий, качества услуг:

Исполнитель несет ответственность за качество оказанных услуг, от даты подписания акта оказанных услуг:

- на техническое обслуживание – **3 месяца, либо 250 м/ч в зависимости от того что наступит ранее;**
- на запасные части – **гарантийный срок устанавливается заводом производителем.**

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты (скрытые недостатки и/или дефекты), то Исполнитель (в случае если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет и в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков/дефектов.

Гарантии не распространяются на естественный износ. Кроме того, гарантия не распространяется на дефекты, возникающие из-за небрежного обращения с дизельным генератором, его хранения или перевозки. Гарантийные обязательства на новые (оригинальные) узлы и агрегаты, установленные на генераторе, не распространяются на случаи, когда поломка произошла вследствие нарушения заводских правил эксплуатации, а также при превышении величины пробегов, установленных Изготовителем.

Ремонт, производимый по гарантийным обязательствам, осуществляется за счет Исполнителя в полном объеме.

4.5. Гарантия на установленные новые, оригинальные запасные части, а также узлы и агрегаты, соответствующие ГОСТам и ТУ, устанавливается заводом-изготовителем.

4.6. Началом гарантийного срока оказанных Услуг, установленных запасных частей и расходных материалов является дата подписания сторонами Акта приема-передачи оказанных услуг.

4.7. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты оказанных услуг, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов оказанных услуг.

4.8. При обнаружении дефектов на отремонтированном генераторе:

Государственный заказчик обязан, не позднее 24 часов со дня обнаружения дефектов на отремонтированном генераторе известить Исполнителя с направлением уведомления о вызове представителя (сообщить об обнаруженных дефектах) в устной форме по телефону, заявкой, направленной по факту по номерам, представленным Заказчику в соответствии с требованиями настоящего контракта. Прекратить эксплуатацию генератора, обеспечив при этом хранение в условиях, предотвращающих ухудшение его технического состояния.

Исполнитель не позднее чем через 3 (трое) суток с момента получения уведомления о вызове представителя должен сообщить телеграммой или по электронной почте Государственного заказчика, указанной в реквизитах настоящего контракта, о дате получения уведомления, о времени выезда своего представителя и (или) ремонтной бригады, а также время и способ отгрузки груза (при необходимости). Представитель Исполнителя обязан явиться не позднее чем через 7 (семь) календарных дней после получения уведомления, не считая времени, необходимого для проезда, для совместного исследования дефектов и составления двустороннего рекламационного акта.

В случае неявки представителя Исполнителя в установленный срок Государственный заказчик комиссионно производит исследования дефектов и составляет односторонний рекламационный акт, который будет являться документом, обязательным для обеих сторон.

Если к моменту составления рекламационного акта будут выявлены другие дефекты изделия, кроме указанных в уведомлении, то их оформляют в составляемом рекламационном акте.

Рекламационный акт, полученный Исполнителем по электронной почте Исполнителя, указанной в реквизитах настоящего контракта, должен быть в течение 3 (трех) суток со дня его получения рассмотрен руководством Исполнителя для принятия согласованного решения по рассмотрению рекламации. О принятом решении Исполнитель сообщает Государственному Заказчику.

В случае, когда устранение дефектов требует заводского ремонта или, когда восстановить (отремонтировать) в 5 (пяти) дневный срок по совместному заключению Исполнителя и Государственного заказчика невозможно, срок устранения дефектов (ремонт) увеличивается. Доставка к месту обслуживания и обратно осуществляется Исполнителем за свой счет.

Не позднее 2 (двух) суток после восстановления (ремонта) Государственный Заказчик с участием представителя Исполнителя составляет акт удовлетворения рекламации.

При изъятии дефектного узла (агрегата) для проведения исследования в заводских условиях Исполнитель обязуется на время проведения испытаний компенсировать исправным узлом (агрегатам).

Ремонт дефектного узла (агрегата) производится за счет средств виновной в дефекте стороны.

Исполнитель гарантирует Государственному Заказчику обеспечить сохранность и установленного на него специального оборудования. В случае неисполнения данных обязательств Исполнитель несет ответственность, вплоть до уголовной, в соответствии с действующим законодательством.

Гарантийные обязательства действуют при условии выполнения Государственным Заказчиком установленных правил эксплуатации.

Главный инженер ФКУ ЛИУ-3
ГУФСИН России по Нижегородской области
майор внутренней службы
08 июня 2026 года



А.А. Карасев