

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
Управления Росреестра по РТ




А.Р. Ахметова

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ


Выполнение работ по регламентно-профилактическому ремонту индивидуального теплового пункта (замена участка водопровода), в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону для нужд Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1.			
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 50 до 63 мм	100м	0,4
2	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из оцинкованных и неоцинкованных водогазопроводных труб на резьбе диаметром: 32 мм	10м	4
	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм	м	40
	Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/внутренняя, номинальный диаметр 32 мм	шт	2
	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1"	шт	2
	Кран шаровой для воды и пара стандартный, с внутренним резьбовым присоединением, размер 1/2"	шт	12
	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 50 мм	шт	6
	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 80 мм	шт	1
	Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 40 мм	шт	2
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм	100м	0,4
4	Установка манометров: с трехходовым краном	комп	10
5	Кран трехходовой для манометра, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	10

Составил:

 — Главный специалист-эксперт ОМТО Н.А. Леонтьева
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

 — Заместитель начальника ОМТО О.А. Коробков
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]