

Техническое задание

№ п/п	Наименование услуг	Ед. изм.	Кол-во узлов
1	Узлы учета тепловой энергии по адресу: 433321, Ульяновская область, г. Ульяновск, поселок Им. Карамзина, Центральная ул., д.13	ШТ.	15

Оказание услуг включает в себя:

- внешний осмотр оборудования;
- контроль наличия пломб, отсутствие течи в соединениях, коррозии, механических повреждений оборудования;
- проверка и чистка проточной части преобразователя расхода (при необходимости);
- контроль наличия масла в гильзах;
- контроль отсутствия обрывов повреждений изоляции внешних соединительных линий, надежность присоединения кабелей, целостность уплотнителей;
- проверка надежности заземления;
- контроль напряжения батареи или источника питания;
- контроль выходного сигнала преобразователей расхода и температуры;
- проверка алгоритма работы и корректности вычислений счетчиков тепловой энергии;
- контроль правильности ведения технической и отчетной документации;
- снятие распечатки с показаниями теплопотребителя;
- проверку, работоспособности и диагностика средств измерения, кабельных линий, блоков питания;
- демонтаж, очистка наружных и проточных частей датчиков расхода, температуры и давления с последующим монтажом на штатные места;
- ревизию контактных соединений;
- осмотр состояния измерительных участков.
- оформление акта осмотра узла учета с указанием выявленных дефектов, проведенных работ и рекомендуемых мероприятий по восстановлению работоспособности узлов учета.

Главный инженер



О.В. Комбаров

28.04.26