

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ПОСТАВКИ

ОКПД 2: 28.13.14.110 - Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

Технические характеристики

№ п/п	Комплектность	Ед. изм.	Кол-во
1.	Насос КМ100-80-160а-С-УХЛ4, с двигателем (или эквивалент)	шт	4
	Тип насоса	консольный	
	Диаметр всасывающего патрубка, мм	100	
	Диаметр напорного патрубка, мм	80	
	Номинальный диаметр рабочего колеса, мм	160	
	Уплотнение вала	одинарное сальниковое	
	Температура перекачиваемой жидкости	от 0 до +140°С	
	Марка материала корпуса насоса	СЧ 20 ГОСТ 1412-85	
	Марка материала крышки корпуса		
	Марка материала фонаря		
	Марка материала колеса рабочего		
	Подача, м³/ч	90	
	Напор, м	26	
	Допустимый кавитационный запас, м не более	4,5	
	Давление на входе (сальниковое уплотнение), МПа не более	0,35	
	Мощность насоса, Вт	9200	
	Частота вращения, об/мин	2900	
	Мощность двигателя, кВт	11	
	Масса электронасоса, кг не менее	145	
	Напряжение, В	380	
	Частота тока, Гц	50	
	Род тока	переменный	
	Гарантия	не менее 15 месяцев	
Страна производитель	Россия		
2.	Все детали должны быть не подвергаемые коррозии. Изделие должно быть безопасным в эксплуатации и обслуживании, не причиняющим вреда здоровью человека.		

Техническое задание

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Единица измерения
1.	Насос КМ100-80-160а-С-УХЛ4 с двигателем (или эквивалент)	4	штука

1. Сроки поставки товара: в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.
2. Место доставки товара: г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 51, спорткомплекс «Дельфин».
3. Доставка товара, в том числе погрузо-разгрузочные работы, подъём на этаж (в соответствующее помещение, определяемое Заказчиком, при необходимости) осуществляется силами и за счет Поставщика, без дополнительной оплаты.