

Техническое задание
на выполнение работ по гидравлическим испытаниям и промывке системы
отопления в зданиях ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области по
адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Зеленая 10.

Заказчик: ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области.

Юридический и фактический адрес: ул. Заводская, 26.

Электронная почта: 3537661894@mail.ru

Контактное лицо: Главный энергетик Петров Юрий Сергеевич

Фактический адрес места проведения работ: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Зеленая 10

Описание предмета закупки

Выполнение работ по гидравлическим испытаниям и промывке системы отопления в зданиях ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Зеленая, 10

1. Характеристика работ

Подрядчик производит работу на следующих объектах:

- 1.1. Тепловой пункт с запорной и регулирующей арматурой, насосом, датчиками температур и давлений, счётчиком тепловой энергии.
 - 1.1.1. Здания общежития (литер В 40) с запорной, регулирующей арматурой.
 - 1.1.2. Здание котельной (литер Д 1) с запорной, регулирующей арматурой, насосами, теплообменниками.
 - 1.1.3. Здание штаба (литер В 30, В 31, В 32) с запорной, регулирующей арматурой (3 ввода тепловой сети).
- 1.2. Обследование системы отопления зданий совместно с представителя службы эксплуатации.
- 1.3. Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления осуществляется при давлении 10 кгс/см² до прозрачности сбросной воды равной 30(см) по показателю качества воды «Прозрачность по шрифту», рН 6-7
- 1.4. По требованию заказчика промывка должна осуществляться по стоякам.
- 1.5. Опрессовка систем теплоснабжения должна производиться давлением 10 кгс/см² в течение 40 мин.
- 1.6. Замена задвижек должна быть выполнена в тепловых узлах зданий на подающем и обратном трубопроводах. Марка задвижек должна соответствовать существующим требованиям (шаровые, фланцевые)
- 1.7. Подрядчик проводит самостоятельно установку дополнительной запорной арматуры и устройство врезок в трубопроводы необходимые для проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическим испытаниям систем отопления зданий.
- 1.8. В случае выявления утечек (подтеканий) в тепловых сетях в ходе проведения работ по гидропневматической промывке и гидравлическому испытанию отопительных систем зданий, Подрядчик самостоятельно устраняет утечки теплоносителя и проводит повторное гидравлическое испытание отопительных систем зданий.
- 1.9. Промывка грязевиков должна выполняться в соответствии с ПТЭТЭ.
- 1.10. Подрядчик самостоятельно организывает вызов представителя теплоснабжающей

организации для приемки-сдачи выполненных работ. При завершении всех работ Подрядчик совместно с теплоснабжающей организацией оформляет акт о готовности систем отопления и тепловых сетей Заказчика к отопительному сезону.

2. Требования к безопасности выполняемых работ.

2.1. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.2. Выполнение работ должно вестись с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

2.3. Все работы проводятся в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, нормативными документами и требованиями СНиП.

3. Требования к качеству выполняемых работ.

3.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, для этого необходимо:

- соблюдать технологическую дисциплину производства работ по гидروпневматической промывке и гидравлическому испытанию системы теплоснабжения;
- иметь квалифицированный, обученный персонал, имеющий допуск на проведение данного вида работ.

3.2. Доступ Подрядчика на объект Заказчика осуществляется по согласованию с Заказчиком.

3.3. Необходимые материалы и технику для выполнения работ Подрядчик доставляет собственным транспортом.

3.4. Работы выполняются в условиях функционирующего учреждения, учитывая график работы учреждения с 8-30 до 16-00 в рабочие дни.

3.5. Подрядчик самостоятельно организывает вызов представителя теплоснабжающей организации для приемки-сдачи выполненных работ.

4. Контроль качества и сроков выполнения работ.

4.1. Подрядчик назначает лицо, контролирующее проведение работ по гидравлической промывке и опрессовке систем отопления.

4.2. Заказчик назначает лицо, ответственное за соблюдение настоящего Договора.

5. Срок выполнения работ.

5.1. Срок выполнения работ - 3 рабочих дня с момента подачи заявки, направленной с использованием любых средств связи (по средствам электронной почты, факсимильной связи, телефонной связи и т.д.)

Главный энергетик
майор внутренней службы



Ю.С. Петров