

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 791/26 от 17.03.2026 г.

Сетевая организация: Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Заявитель: КГУ "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского края"

1. **Наименование объекта:** Пожарная часть.
2. **Адрес объекта:** Хабаровский край, Вяземский р-н, село Шереметьево, улица Студенческая, 1В, кадастровый номер 27:06:0020405:825.
3. **Максимальная мощность составляет:** 82,0 кВт.
4. **Категория надежности энергопринимающих устройств:** 3.
5. **Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:** 0,4 кВ.
6. **Год ввода в эксплуатацию:** 2026 г.
- 6.1. **Срок исполнения мероприятий:** шесть месяцев с даты оплаты счета за технологическое присоединение.
7. **Точка присоединения к сети:** элементы электрической сети АО «ДРСК», расположенные на опоре вновь построенной ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-753.
 - 7.1. **Минимальное расстояние от границы земельного участка заявителя до существующих, на момент подачи заявки, объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, имеющих класс напряжения, указанный в заявке:** 135 метров.
8. **Источник питания:** ПС 35/10 кВ "Шереметьево".
9. **Сетевая организация осуществляет:**
 - 9.1. **Строительство** около 205 метров одноцепной ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах с подвеской самонесущего изолированного провода сечением жилы не менее 70 мм² от РУ-0,4 кВ ТП-753 до границы участка заявителя.
 - 9.2. **Реконструкция** РУ-0,4 кВ ТП-753 с установкой коммутационного аппарата.
 - 9.3. **Организация коммерческого учета** электрической энергии в соответствии с требованиями, установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
 - 9.4. **Обеспечение сетевой организацией** возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).
10. **Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:**
 - 10.1. **Произвести монтаж/подготовку** собственных энергопринимающих устройств (электроустановок) для фактического присоединения к электрическим сетям. Произвести монтаж вводного кабеля до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям (рекомендуется проведение данных работ силами квалифицированного персонала). Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.7.101.
11. **Настоящие технические условия действительны** 6 лет с даты оплаты счета за технологическое присоединение.

И.о.главного инженера филиала ХЭС



С.В.Алексеев

Исп. Меркушина Светлана Олеговна
Тел: (4212) 59-90-63
Merkushina_SO@khab.drsk.ru