

Общество с ограниченной ответственностью «НиаР»

ИНН/ КПП 5053059078/505301001,

✉ 144000, РФ, г.Электросталь, Московской области, ул. Первомайская, д.31, офис 320
Тел.: +7 (926) 783 40 28

«24» июня 2026 г.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение работ по сервисному техническому обслуживанию
котельной ИПТМ РАН.

	Наименование работ	Стоимость, руб.
1.	Объект – Газогорелочные устройства, автоматика безопасности котлов и сигнализатор загазованности в отопительной котельной ИПТМ РАН, расположенной по адресу: 142432, Московская область, г.Черноголовка, ИПТМ РАН. Обеспечение неотложных аварийных выездов.	25 000,00 в месяц

(НДС не облагается, в соответствии с п.2 ст.346.11 НК РФ)

Генеральный директор ООО «НиаР»



Овсянников Р.А.

1. Перечень работ по техническому обслуживанию:

Наименование работ	Периодичность
1. Котлоагрегат.	
Контроль технического состояния электрических цепей и контактов. Очистка факельной головки. Очистка и регулировка запальных электродов. Подтяжка винтов, клемм, резьбовых соединений.	1 раз в год
Замеры химического состава дымовых газов газоанализатором для проверки соотношения воздух-топливо на всех ступенях работы, согласно режимным картам котла. Регулировка горелки.	1 раз в мес.
2. Система безопасности котлоагрегата.	
Проверка технического состояния приборов управления и безопасности. Проверка порога срабатывания автоматики безопасности по максимальному и минимальному давлению воды в котле. Проверка датчиков контроля ограничения максимальной температуры. Проверка работы реле протока на защиту циркуляционного насоса котла. Проверка работы реле избыточного давления в топке котла.	1 раз в мес.
Проверка автоматики безопасности горелки: датчиков контроля пламени, давления воздуха и давления газа. Контроль работоспособности прибора аварийной блокировки горелки по утечке в газовых клапанах. Проверка возможности аварийной остановки котла при максимальном и минимальном давлении газа на вводе.	1 раз в мес.
3. Система контроля загазованности.	
Проверка датчиков загазованности контрольными смесями	1 раз в мес.
4. Газовая рампа.	
Проверка герметичности газовой рампы от шарового крана на опуске до горелки. Проверка герметичности срабатывания мультиблока при отсечке газа. Чистка топливного фильтра.	1 раз в мес.
5. Система химводоподготовки.	1 раз в мес.
6. Сезонное отключение и включение оборудования	