

**Техническое задание на оказание услуг по проведению аварийно-спасательных  
и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на опасном  
производственном объекте для нужд котельной  
УКП ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области**

| №<br>п/п | Название услуги                                                                                                                           | Цена за ед.<br>руб. | Кол-во<br>раз | Цена, руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------------|
| 1        | Оказание услуг по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на опасном производственном объекте | -                   |               | -          |

**Юридический адрес:**

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области» (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области), Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 26

**Адрес проведения работ:**

Оренбургская область, г. Новотроицк, ст. Губерля, ул. Победы, д. 1

Настоящее **Техническое задание** разработано для соблюдения технических характеристик.

**1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ**

В случае необходимости обеспечить оперативное реагирование и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на опасных производственных объектах предприятия в соответствии с перечнем опасных производственных объектов.

**1.1. Требования по срокам оказания Услуг.**

Срок, периодичность оказания Услуг: ежемесячно, со дня заключения договора по 31.12.2026г.

Услуги по поддержанию в постоянной готовности сил и средств к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций оказываются в рамках заключенного контракта.

Услуги по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ проводятся после получения профессиональной аварийно-спасательной службой или формированием сообщения о возникновении ЧС на опасных производственных объектах предприятия, в рамках заключенного контракта.

**1.2. Требования по качеству и безопасности Услуг.**

Целью оказания Услуг является выполнение требований законодательства Российской Федерации, включающего следующую основополагающую нормативно-правовую базу:

- Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 № 151-ФЗ;
- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.94 № 68-ФЗ;
- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

**2. Технические требования.**

## 2.1. Основные требования Услуг:

Обеспечить оперативный выезд профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) к месту ЧС.

Осуществлять локализацию и ликвидацию аварий на опасных производственных объектах (ОПО) предприятия.

Проводить аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы в ходе локализации и ликвидации аварийной ситуации, а также ее последствий на ОПО предприятия.

Содержать и поддерживать в постоянной готовности (в режиме круглосуточного дежурства) систему управления, дежурные силы, средства, технику и оборудование для немедленного реагирования на чрезвычайные ситуации на ОПО предприятия.

Обеспечивать круглосуточный прием информации о возникновении ЧС.

## 3. Требования к документам.

Профессиональная аварийно-спасательная служба (формирование) должна быть зарегистрирована в установленном порядке, иметь действующее свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ.

## Перечень опасных производственных объектов

### Сеть газопотребления И20-00016-006

|                                            |                                               |                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Здание котельной                           |                                               |                                                                                                     |
| Газопровод                                 | Надземный                                     | Наружный высокого давления                                                                          |
| Газопровод                                 | Надземный                                     | Внутренний низкого давления                                                                         |
| Площадка ГРП                               | Задвижка газовая                              | Чугунная                                                                                            |
| Измерительный комплекс                     | Измерительный комплекс СГ-ЭКВЗ-Р-0,75-250/1,6 | Счетчик газа RVG-G-160 с корректором газа ЕК-260                                                    |
| Шкафной газорегуляторный пункт             | ГРПШ-13-1Н-У1                                 |                                                                                                     |
| Регулятор давления                         | Регулятор давления газа РДГ-50Н/35            |                                                                                                     |
|                                            | Вентиль газовый                               | Исполнительный                                                                                      |
| Газовый узел, огневой узел, воздушный узел | Л 1-Н                                         | Клапаны большого и малого горения, запальная и основная горелка, контрольный электроод, вентилятоор |
| Котел «Братск 1-Г»                         |                                               | Котел-Водогрейный                                                                                   |

Главный механик ЭМГ  
майор внутренней службы



В.В. Куликов