

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г. Ессентуки

«09» июля 2026г.

Настоящий акт составлен ИП Олефиренко В.Ю.

и представителем:

ФГБУ-СКФНКЦ ФМБА России (Медицинский (клинический) центр им. С.М. Кирова)

(наименование предприятия, должность и Ф.И.О. представителя)

о том, что произведен технический осмотр следующего оборудования:

Холодильный шкаф R 750M

Инвентарный номер: 41013400012615

В результате осмотра выявлено следующее:

Не охлаждает.

Причина выхода из строя:

Выход из строя компрессора в результате длительной эксплуатации.

Для приведения оборудования в технически исправное состояние необходимо:

Произвести замену компрессора, фильтра, пайку трубок, вакуумирование и заправку фреоном.



Представитель

МП _____

подпись _____