

Наименование учреждения: ФБУ «Администрация
«Обь-Иртышводпуть»
Филиал: Новосибирский район водных путей
гидросооружений и судоходства

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

Новосибирского района водных
путей гидросооружений и
судоходства

Попов В.О.

«27» мая 2026

Дефектная ведомость №6/п от «27» мая 2026г.

Наименование объекта основных средств: кран мостовой г/п 5 т., 1971 г., Инв. номер 01040086.

Место нахождения объекта: г.Новосибирск ул.Заобская 121, Котельный цех

В процессе осмотра оборудования выявлены следующие дефекты и повреждения, требующие ремонта:

№ п/п	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефектов	Срок устранения дефектов
1	Отсутствуют либо забиты тавотницы в буксах ходовых колес и редукторе подъема	Замена	Не определен
2	Течь масла в редукторах во всех соединительных зонах подъема, хода тележки и хода моста.	Ремонт	Не определен
3	Расслаблены болты крепления редукторов, муфт, букс	Ремонт	Не определен
4	Уровень масла в гидро-толкателях ниже нормы, течь масла	Замена	Не определен
5	Люфты в тормозных рамках не поддаются регулировки	Замена	Не определен
6	Не комплектность электрооборудования в шкафах управления, питания приводами	Замена	Не определен
7	Изоляция кабеля питания крана изношена в местах более 70%	Замена	Не определен
8	Изоляция провода управления крана изношена в местах более 70%	Замена	Не определен
9	В распределительных ящиках и ящиков управления - клеммы разбиты или имеют «нагар» что может привести к короткому замыканию	Замена	Не определен
10	Коммутационная аппаратура управлением крана выработала ресурс на количество включений (некоторые элементы разукomплектованные)	Замена	Не определен

Заключение комиссии: На основании вышеизложенного, комиссия считает необходимым произвести работы по реконструкции крана мостового т/п 5 т., 1971 г., Инв. номер 01040086.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Начальник РОП

(должность)



(подпись)

Сивидов Д.Е.

(расшифровка, ФИО)

Члены комиссии:

Главный энергетик НРВПГиС

(должность)



(подпись)

Григорьев А.А.
(расшифровка, ФИО)

Ведущий специалист по ремонту флота

(должность)



(подпись)


Сатков С.Е.
(расшифровка, ФИО)

Наименование учреждения: ФБУ «Администрация
«Обь-Иртышводпуть»
Филиал: Новосибирский район водных путей
гидросооружений и судоходства

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

Новосибирского района водных
путей гидросооружений и
судоходства

 Попов В.О.

« 27 » Май 2026

Дефектная ведомость №б/н от «27» мая 2026г.

Наименование объекта основных средств: кран мостовой г/п 10 т., 1982 г., Инв. номер 01042492.

Место нахождения объекта: г.Новосибирск ул.Заобская 121, Котельный цех

В процессе осмотра оборудования выявлены следующие дефекты и повреждения, требующие ремонта:

№ п/п	Дефекты и повреждения	Виды работ по устранению дефектов	Срок устранения дефектов
1	Отсутствуют либо забиты тавотницы в буксах ходовых колес и редукторе подъема	Замена	Не определен
2	Течь масла в редукторах во всех соединительных зонах подъема, хода тележки и хода моста.	Ремонт	Не определен
3	Расслаблены болты крепления редукторов, муфт, букс	Ремонт	Не определен
4	Уровень масла в гидро-толкателях ниже нормы, течь масла	Замена	Не определен
5	Люфты в тормозных рамках не податься регулировки	Замена	Не определен
6	Не комплектность электрооборудования в шкафах управления, питания приводами	Замена	Не определен
7	Изоляция кабеля питания крана изношена в местах более 70%	Замена	Не определен
8	Изоляция провода управления крана изношена в местах более 70%	Замена	Не определен
9	В распределительных ящиках и ящиков управления - клеммы разбиты или имеют «нагар» что может привести к короткому замыканию	Замена	Не определен
10	Коммутационная аппаратура управлением крана выработала ресурс на количество включений (некоторые элементы разукомплектованные)	Замена	Не определен

Заключение комиссии: На основании вышеизложенного, комиссия считает необходимым произвести работы по реконструкции крана мостового г/п 10 т., 1982 г., Инв. номер 01042492.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Начальник РОП

(должность)



(подпись)

Сивидов Д.Е.

(расшифровка, ФИО)

Члены комиссии:

Главный энергетик НРВПГиС

(должность)




(подпись)

Григорьев А.А.
(расшифровка, ФИО)

Ведущий специалист по ремонту флота

(должность)



(подпись)

Сатков С.Е.
(расшифровка, ФИО)