

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

№ ТПр 3377/26 от 02.09.2026 г.

Сетевая организация: Филиал АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети»

Заявитель: Краевое государственное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Хабаровского края"

1. **Наименование объекта:** Сборно-разборный модуль (пожарное депо).
2. **Адрес объекта:** Российская Федерация, Хабаровский край, муниципальный район Хабаровский, сельское поселение Мичуринское, село Мичуринское, улица Почтовая, земельный участок 3Д, кадастровый номер 27:17:0301901:622.
3. **Максимальная мощность составляет:** 110,0 кВт.
4. **Категория надежности энергопринимающих устройств:** 3-я.
5. **Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:** 0,4 кВ.
6. **Год ввода в эксплуатацию по заявке:** 2026 г.
 - 6.1. **Срок исполнения мероприятий:** шесть месяцев с даты оплаты счета за технологическое присоединение.
7. **Точка присоединения к сети:** элементы электрической сети АО «ДРСК», расположенные на опоре проектируемой ЛЭП-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ.
 - 7.1. **Минимальное расстояние от границы земельного участка заявителя до существующих, на момент подачи заявки, объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, имеющих класс напряжения, указанный в заявке:** 15 метров.
8. **Источник питания:** ПС 35/10 кВ "Федоровка" (ф.11).
9. **Сетевая организация осуществляет:**
 - 9.1. Строительство трансформаторной подстанции с одним трансформатором мощностью не менее 160 кВА (ТП-10/0,4 кВ).
 - 9.2. Строительство около 10 метров одноцепной ВЛ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской защищенного провода сечением жилы не менее 50 мм² ответвлением от существующей опоры ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС 35/10 кВ "Федоровка" до ТП-10/0,4 кВ.
 - 9.3. Присоединение ответвительной ВЛ-10 кВ выполнить через линейный разъединитель наружной установки.
 - 9.4. Строительство около 10 метров одноцепной ВЛ-0,4 кВ на ж/б опорах с подвеской самонесущего изолированного провода сечением жилы не менее 70 мм² от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП-10/0,4 кВ до границы участка заявителя.
 - 9.5. Реконструкция ЛЭП-10 кВ с установкой укоса к существующей опоре.
 - 9.6. Организация коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями, установленными Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии.
 - 9.6. Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности).

10. Мероприятия, выполняемые заявителем в границах собственного земельного участка:

10.1. Произвести монтаж/подготовку собственных энергопринимающих устройств (электроустановок) для фактического присоединения к электрическим сетям. Произвести монтаж вводного кабеля до точки присоединения энергопринимающих устройств Заявителя к электрическим сетям (рекомендуется проведение данных работ силами квалифицированного персонала). Выполнить устройство контура заземления с величиной сопротивления заземляющего устройства в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.7.101.

11. Настоящие технические условия действительны **6 лет** с даты оплаты счета за технологическое присоединение.

Главный инженер филиала ХЭС

Д.О. Дмитриев