

Согласовано:


Начальник ФХО

 Романова Л.М

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026год.

Утверждаю:

Руководитель управления

 Миронов Е.А

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026год.

### Описание объекта закупки

**1.Наименование объекта закупки:** Оказание услуг (выполнение работ) по охране, административного здания и имущества техническими средствами (ОПС) административного здания Волжского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

**2.Срок оказания услуг:** с 01.12.2026года по 30.11.2027года.

**3.Описание объекта оказания услуг:** Наименование услуг, (выполнение работ) по охране, административного здания и имущества техническими средствами (ОПС) административного здания, расположенного по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ул. 30 лет Победы,57А.

Система охранной и пожарной сигнализации на объекте должна выполнять следующие функции:

- вырабатывать сигнал тревоги при несанкционированном доступе в защищаемые помещения объекта после постановки под охрану;
- формировать сигнал тревоги при срабатывании пожарной сигнализации;
- обеспечивать постановку/снятие с охраны групп помещений с установленным режимом работы;
- обеспечивать передачу тревожных сообщений (постановка, снятие, тревога, пожар) от технических средств сигнализации на пульт централизованного наблюдения (ПЦН), находящийся территориально в г. Балаково;

Кроме того, работники организации должны иметь допуск и соответствующую квалификацию, в соответствии с эксплуатационной документацией.

Организация, оказывающая услуги, должна иметь лицензию на частную охранную деятельность на основании пункта 32, статьи 12, главы 2 Федерального закона от 4 мая 2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Система охранной, пожарной и тревожной сигнализации должны быть выведены через устанавливаемый за счет Исполнителя Приёмно-передающий прибор на пункте центрального наблюдения (далее ПЦН).

В прибор приёма контрольный охранно-пожарный(далее ППКОП), установленном за счет Исполнителя, должна быть возможность передачи сообщений об отсутствии питающего напряжения электрической сети для принятия незамедлительных мер по устранению данной неисправности.

Контроль за правоммерностью постановки/снятия с охраны осуществляется ответственным лицом «Заказчика», при этом к считывателю прикладывается ключ, закрепленный за этим лицом. При несовпадении данных или прикладываемого ключа в течении 7 минут на объект высылается группа быстрого реагирования.

Пульт центрального наблюдения должен быть оборудован устройством автоматической записи телефонных переговоров.

Все услуги по оказанию комплекса мер, направленных на обеспечение функционирования объектов должны выполняться в полном объеме в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В обязанности охраны входит:

- круглосуточное наблюдение за средствами ОПС, установленными на объекте, с помощью систем передачи извещений и пульта централизованного наблюдения (ПНЦ);
- немедленную передачу сигналов тревоги с подключением на ПНЦ объектов группы быстрого реагирования (ГБР);
- прибытие ГБР по сигналу тревоги на охраняемый объект в максимально короткое время, но не более семи минут;
- по прибытию проверяет целостность замков, дверей, окон, других элементов строения, осуществляет защиту жизни и здоровья граждан, охрану объекта и имущества;
- производит устранение неисправностей средств ОПС на объекте, как самостоятельно, так и по заявке «Заказчика». Заявка выполняется в течение 2-х часов, с момента поступления;
- при поступлении тревожных сообщений в ночное время в выходные и праздничные дни Исполнитель собственными силами в течение 1 часа организует доставку на объект и с объекта представителя «Заказчика» на транспорте «Исполнителя» для перепостановки объекта на охрану и проверки объекта;
- возмещение убытков, причиненных в результате невыполнения, либо ненадлежащего выполнения принятых на себя обязательств.

После оказания услуг (выполнение работ) в полном объеме, Исполнитель представляет Заказчику по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.30 лет Победы 57А, подписанный комплект документов на оплату (Акт оказанных услуг).

Эксперт ФХО



А.Н. Петрушенко

Исполнитель: Петрушенко А.Н.

Тел.8(8453)66-93-00(доб.1027)