

"УТВЕРЖДАЮ"

ФГБОУ ВО РГТУ

И.О.Ректора _____/Е.Н.Правдина/

" ____ " _____ 20 ____ г.

Дефектная ведомость

**Вынос сигналов АПС и СОУЭ на 1-й пост (Студенческое общежитие № 5 по адресу:
г. Рязань, ул. Мусоргского, д. 68)**

№ п/п	Обнаруженные дефекты и повреждения	Необходимые работы для устранения	Единица измерения	Объем выявленных дефектов	Перечень материалов, необходимых для выполнения работ по устранению выявленных дефектов
1	2	3	4	5	6
1		Табло сигнальное студийное или коридорное	ШТ	2	
2		Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой комбинированный адресный, цвет корпуса прозрачный, ток потребления от адресной линии связи не более 0,2 мА, уровень звукового давления оповещения на расстоянии 1 м не менее 85 дБ, в системе занимает один адрес, IP22, диаметр оповещателя 145 мм (АСТРА-10М)	ШТ	2	
3		Транспарант световой (табло)	ШТ	3	
4		Оповещатели охранно-пожарные световые, размеры 105x84x54, IP 65 (МАЯК-12-СТ ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ)	10 ШТ	0,1	
5		Оповещатели охранно-пожарные световые, размеры 105x84x54, IP 65 (МАЯК-12-СТ СИНИЙ ЦВЕТ)	10 ШТ	0,2	
6		Транспарант световой (табло)	ШТ	1	
7		Оповещатели охранно-пожарные световые, размеры 105x84x54, IP 65 (ЛЮКС-12 "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА")	10 ШТ	0,1	
8		Камеры видеонаблюдения: внутренние	10 ШТ	0,1	

9		SVC-D892 FC 2 Mpix 2.8 mm UTC видеокамера AHD	ШТ	1	
10		Приборы ПС на: 1 луч	ШТ	4	
11		УК-ВК исп.12 Устройство коммутационное	ШТ	4	
12		Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	ШТ	1	
13		Устройство управления и коммуникации УУК -12-01	ШТ	1	
14		Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О (8к)-IP41
15		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	ШТ	2	АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА "АС-2-2"
16		Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	3	Трубы полиэтиленовые гибкие гофрированные легкие с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 25 мм
17		Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,04	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 40x25 мм
18		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ²	100 м	3	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRLS 2x2x0,5

19		Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	6,4	Кабель парной скрутки КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5-510 м/п, Кабель коаксиальный радиочастотный РК 75-2-11-142,8 м/п
20		Ответвительные коробки открытого типа: с креплением шурупами	100 ШТ	0,01	Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм
21		Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт.	ШТ	3	Разъем BNC