

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**На указание услуги по монтажу теплообменника АЗМ-Р16-35 для ФКУ ИК-15
УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.**

Срок оказания услуг: 15 рабочих дней с момента заключения контракта.

Адрес оказания услуги: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
НВГПК р-н 7, г. Нижневартовск, ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

Требования к услуги

Наименование	Описание услуги
Монтаж теплообменника АЗМ-Р15-35	Выполнить установку и подключение теплообменника к действующим сетям теплоснабжения (подача теплоносителя, обратка теплоносителя и сети холодного водоснабжения) в котельной на территории ФКУ ИК-15 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, так же установить задвижки на каждом входе и выходе для обеспечения отключения теплообменника от сети тепло, водоснабжения, так же на выход предназначенный для подачи горячей воды установить задвижку для обеспечения возможности дальнейшего подключения к новой ветке ГВС, Все материалы, требуемые для подключения и монтажа теплообменника приобретаются исполнителем, за счет исполнителя.

ОКПД 2. 33.20.29.000

Услуга должна соответствовать **ГОСТ Р 55601-2013**, стандартам экологической безопасности и пожарной безопасности.

Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя и составлять не менее 12 месяцев с момента приемки товара по товарной накладной. В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Исполнитель принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока.

Старший инженер ЭМГ ФКУ ИК-15
УФСИН России по ХМАО-Югре
капитан внутренней службы



Я.В. Мирянов