

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Калужская обл., г. Жиздра, ул. Ленина д. 4

№ п/п	Перечень работ	Кол-во оборудования, шт/п.м.	Кол-во обслуживаний в год, шт.
1	Оформление результатов осмотра тех. состояния трассы газопровода	1	4
2	Техобслуживание отключающего устройства на фасадном наружном газопроводе Ду 50 мм	1	1
3	Технический осмотр газопроводов	92,18	4
4	Технический обслуживание внутренних газопроводов теплогенераторной	1	1
5	Техническое обслуживание ПГ-2	1	1
6	Техническое обслуживание котла с атмосферной горелкой мощностью до 60 кВт	3	1
7	Проверка крана на герметичность ДУ 15мм	1	1
8	Проверка крана на герметичность ДУ 20 мм	3	1


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Калужская обл., г. Людиново, ул. Урицкого д. 12а

№ п/п	Перечень работ	Кол-во оборудования, шт/п.м.	Кол-во обслуживаний в год, шт.
1	Оформление результатов осмотра тех. состояния трассы газопровода	1	4
2	Техобслуживание отключающего устройства на фасадном наружном газопроводе Ду 50 мм	1	1
3	Технический осмотр газопроводов	29,2	4
4	Технический осмотр газопроводов	30	2
5	Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения	1	1
6	Технический обслуживание внутренних газопроводов теплогенераторной	1	1
7	Техническое обслуживание ПГ-4	1	1
8	Проверка крана на герметичность ДУ 15 ММ	1	1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Калужская обл., с. Хвостовичи, ул. Ленина д. 58

№ п/п	Перечень работ	Кол-во оборудования, шт/п.м.	Кол-во обслуживаний в год, шт.
1	Оформление результатов осмотра тех. состояния трассы газопровода	1	4
2	Техобслуживание отключающего устройства на фасадном наружном газопроводе Ду 50 мм Проверка технического состояния охранных зон газопроводов	1	1
3	Технический осмотр газопроводов	36	4
4	Технический осмотр газопроводов	17,5	2
5	Проверка исправности изолирующего соединения на газопроводе с выдачей заключения	1	1
6	Технический обслуживание внутренних газопроводов теплогенераторной	1	1
7	Техобслуживание ПГ-4	1	1
8	Техобслуживание котла с атмосферной или вентиляторной горелкой мощностью до 60 кВт	1	1
9	Проверка крана на герметичность ДУ 15 мм	7	1
10	Проверка крана на герметичность ДУ 20 мм	5	1

Начальник отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры УМТО
подполковник внутренней службы


Д.И. Крохин