

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию сплит-систем в серверном помещении.

1. Общие сведения.

- 1.1. Заказчик: ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический университет».
- 1.2. Техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха – комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию кондиционеров в рабочем состоянии.
- 1.3. Код ОКДП: 33.12.18.000.
- 1.4. Перечень климатического оборудования для технического обслуживания:
 - сплит-система **QUATTROCLIMA QV-I60FG1/QN-I60UG1** (инв.№ 340000003059);
 - сплит-система **QUATTROCLIMA QV-I60FG1/QN-I60UG1** (инв.№ 340000003060);
 - сплит-система **ENERGOLUX SACF60D1-A/SAU60U1-A** (инв.№ 340000002264).
- 1.5. Техническое обслуживание сплит-систем осуществляется по месту их установки в здании, по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Малоохтинский, д. 98, серверное помещение.
- 1.6. Выполнение работ должно осуществляться в рабочие дни с 09:00 до 17:30 в согласованное с Заказчиком время.

2. Цель закупки.

- 2.1. Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы кондиционеров и сплит-систем в серверных помещениях.

3. Требования к выполнению работ.

- 3.1. При выполнении работ Исполнитель обеспечивает выполнение всех необходимых требований по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, правил пожарной безопасности и правил электробезопасности.
- 3.2. Исполнитель проводит техническое обслуживание сплит-систем в соответствии с требованиями технико-эксплуатационной документации и другой нормативно-технической документации на данный вид климатического оборудования.
- 3.3. Исполнитель выполняет работы своим инструментом с использованием необходимых расходных материалов и запасных частей. Применяемые расходные материалы и запасные части должны быть комплектными и новыми, применение бывших в употреблении материалов и запасных частей не допускается.
- 3.4. Исполнитель обеспечивает выполнение работ персоналом соответствующей квалификации.
- 3.5. Допуск на объект Заказчика осуществляется в соответствии с установленным пропускным режимом Заказчика. Исполнитель, после заключения договора, направляет на имя руководителя Заказчика списки работников, осуществляющих выполнение работ с указанием ФИО, паспортных данных и номеров контактных телефонов.
- 3.6. Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику в процессе выполнения работ.
- 3.7. При некачественном выполнении работ, при возникновении неисправностей оборудования по вине Исполнителя, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя и письменному заявлению Заказчика в установленные Заказчиком сроки.
- 3.8. В случае обнаружения в ходе выполнения работ поломки оборудования и/или запчастей, Исполнитель предоставляет Заказчику Акт диагностики оборудования с указанием полного перечня неисправностей.

4. Перечень выполняемых работ.

4.1. Техническое обслуживание сплит-систем должно включать следующие обязательные работы:

- диагностика;
- осмотр состояния креплений внутреннего и наружного блоков на наличие вибраций (протяжка резьбовых соединений);
- осмотр герметичности контура хладагента на резьбовых соединениях трубопроводов, обследование целостности фреоновых трубопроводов;
- очистка воздушного фильтра испарителя внутреннего блока;
- промывка испарителя внутреннего блока антибактериальным составом, очистка корпуса внутреннего блока
- проверка дренажной системы, проливка и чистка дренаж.


5. Срок выполнения работ.

5.1. Исполнитель должен выполнить работы по техническому обслуживанию сплит-систем в соответствии с требуемым объемом, описанным в п. 4.1, в течение 20 рабочих дней.

6. Порядок сдачи и приемки работ.

- 6.1. По завершении работ Исполнитель предоставляет: Акт выполненных работ.
- 6.2. Оплата производится Заказчиком после подписания Акта выполненных работ.

Директор СЦНИТ


(подпись)

Егоров Д.В.

(ФИО)