

Техническое задание

1. С2000-АПА или эквивалент (Автономный программатор адресов, Болид или эквивалентных адресов) – 1 шт.

Назначение: Программирование адресов устройств пожарной сигнализации.

Тип: Автономный программатор адресов для систем "Болид" или эквивалентных адресов.

Совместимость: С приборами С2000-КДЛ, Сигнал-10 или эквивалент.

Питание: Встроенные элементы питания.

Степень защиты корпуса: IP30.

2. Детектор скрытой проводки – 1 шт.

Назначение: Обнаружение скрытых под отделкой электрических проводов и металлических конструкций.

Тип: Многофункциональный детектор .

Максимальная глубина обнаружения:

Проводка под напряжением (110–230 В): ≥ 50 мм.

Черные металлы: ≥ 100 мм.

Цветные металлы: ≥ 80 мм.

Индикация: Цветной дисплей, звуковая и световая сигнализация.

Питание: Встроенный аккумулятор (Li-Ion) с зарядкой.

Особенности: Автоматическая калибровка, регулировка чувствительности.
значения.