


Утверждаю:
Руководитель Департамента эксплуатации,
ремонта и строительства


Антонов Р.Я.

АКТ

г. Москва

29 мая 2026 г.

Мы, нижеподписавшиеся, начальник Хозяйственного отдела МГК имени П.И. Чайковского **Востриков А.Г.**, начальник Участка сантехнических работ, вентиляции и кондиционирования **Ходнев А.В.**, старший мастер Участка сантехнических работ, вентиляции и кондиционирования **Хейфец В.А.**, при проведении обследования зданий МГК имени П.И. Чайковского по окончании осенне-зимнего периода 2025-2026г., сопровождавшегося аномальными осадками, составили настоящий акт о том, что, для нормальной эксплуатации системы наружного водостока была выявлена необходимость проведения следующих работ по замене:

I. Учебный корпус №4 по адресу: Ср. Кисловский пер., д.3, стр.1

- 1). На стояке по осям 19/А отмёт d180 мм – 1 шт.
- 2). На стояке по осям 13-16/А участок трубы d180мм – 1.20 м.
- 3). На стояке по осям 7-8/А участок трубы d180мм – 1.20 м, отмёт d 180мм- 1шт.
- 4). На стояке по осям 3/А отмёт d180 мм – 1 шт.
- 5). На стояке по осям 2-3/А участок трубы d180 мм – 1.20 м, отмёт d 180 мм – 1шт.

II.БЗК по адресу: Б. Никитская, д.13

1). Оси 15*/П-У* труба ст. оц.d 200 мм тол. 0,55 мм -8,5 м, отвод ст. оц. d 200 мм тол. 0,55 мм- 2 шт., воронка ст. оц.d 200 мм тол. 0,55 мм- 1шт., отмет ст. оц. d 200 мм тол. 0,55 мм- 1 шт., крепление d 200 мм -5 шт., демонтаж/монтаж греющего кабеля (без стоимости) – 20м.

2). Оси 16*/У*-Ф труба ст. оц.d 180 мм тол. 0,55 мм -8,5 м, отвод ст. оц. d 180 мм тол. 0,55 мм- 2 шт., воронка ст. оц.d 180 мм тол. 0,55 мм- 1шт., отмет ст. оц. d 180 мм тол. 0,55 мм- 1 шт., крепление d 180 мм -5 шт., демонтаж/монтаж греющего кабеля (без стоимости) – 20м.

3). Оси 16*/ Ч труба ст. оц.d 200 мм тол. 0,55 мм -9,5 м, отвод ст. оц. d 200 мм тол. 0,55 мм- 3 шт., воронка ст. оц.d 200 мм тол. 0,55 мм- 1шт., отмет

ст. оц. d 200 мм тол. 0,55 мм- 1 шт., крепление d 200 мм -5 шт.,
демонтаж/монтаж греющего кабеля (без стоимости) – 20м.

Настоящий акт составлен на предмет определения объемов работ для
восстановления работоспособности системы наружного водостока зданий
МГК имени П.И. Чайковского.

Подписи:

	Востриков А.Г.
	Ходнев А.В.
	Хейфец В.А.