


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Калужская обл., г. Жуков, ул. Рогачева, д. 18

№ п/п	Перечень работ	Кол-во оборудования, шт (котел.)/км, прг, объект, прибор	Кол-во обслуживаний в год, шт.
1	Технический осмотр (осмотр технического состояния) подземного газопровода	0,02	7
2	Техническое обслуживание подземного газопровода	0,02	1
3	Аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода	0,02	круглосуточно
4	Технический осмотр ПРГ	1	7
5	Техническое обслуживание ПРГ	1	1,00
6	Технический ремонт оборудования ПРГ	1	1
7	Аварийно-диспетчерское обслуживание пункта редуцирования газа с ропускной способностью до 50 м ³ /ч	1	круглосуточно
8	Техническое обслуживание котельной (до первого ЗУ на опуске к котлу) на один котел	1	3
9	Техническое обслуживание котельной Котлы малой мощности на каждый последующей	1	3
10	Пуск котельной в эксплуатацию после отключения на один котел	1	1
11	Пуск котельной в эксплуатацию после отключения на каждый последующий	1	1
12	аварийно-диспетчерское обслуживание котельной	1	круглосуточно
13	Техническое обслуживание ПГ-4	1	1
14	Техническое обслуживание ВПГ (проточн водонагреватель)	1	1

Начальник отдела эксплуатации, ремонта зданий, сооружений и развития инфраструктуры УМТО
подполковник внутренней службы



Д.И. Крохин