

УТВЕРЖДАЮ

Врио Руководителя Калугастата


Н.К. Кириллова
« 20 » января 2026 года

Акт

по факту аварийной ситуации в системе отопления.

Организация: Калугастат

Дата составления 20 января 2026 года

Настоящий акт составлен комиссией в составе заместителя руководителя Н.К. Кирилловой, начальника административного отдела В.М. Кутузова, заведующей хозяйством Ю.Н. Кузьминенковой, слесаря-ремонтника Н.Н. Петренкова по факту аварии (повреждения горизонтального участка трубы узла распределения теплоносителя диаметром 32 мм, диаметр прорыва составляет 8 мм), произошедшей 20 января 2026 года в подвальном помещении административного здания Калугастата по адресу: г. Калуга, ул. Марата, дом 7.

Силами ремонтной службы хозяйственного отдела на место прорыва установлен резино-металлический бандаж.

Установлено: причина - возможный гидropневматический удар в городских сетях теплоснабжения, изношенность системы отопления административного здания Калугастата.

Рекомендовано: составить ведомость объемов работ, в которых предусмотреть замену деталей узла распределения теплоносителя и произвести ремонтные работы в квартале 2026 года ввиду 100 % коррозии внешних поверхностей.

Комиссия:

Начальник административного отдела


В.М. Кутузов

Начальник хозяйственного отдела


Ю.Н. Кузьминенкова

Слесарь-ремонтник


Н.Н. Петренков