

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

В.В. Мишуков

2026г.



## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 33-03-26

Ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в помещениях 2-го этажа детской поликлиники ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, д. 94

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>					
1	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении: ИП 212-60А	шт	16		
2	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении: ИПР-ЗСУ	шт	2		
3	Световые настенные указатели: Выход	100 шт	0,04 4/100		
4	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении: речевой оповещатель	шт	6		
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>					
5	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении: ИП 212-60А (оборудование Заказчика)	шт	16		
6	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении: ИПР-ЗСУ (оборудование Заказчика)	шт	2		
7	Световые настенные указатели: Выход (оборудование Заказчика)	100 шт	0,04 4/100		
8	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении: речевой оповещатель (оборудование Заказчика)	шт	6		
9	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм: 15*10	100 м	0,04 4/100		
10	Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup> :	100 м	0,04 4/100		
11	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм <sup>2</sup>	100 м	1,72 (26+150-4)/100		
12	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм	100 отверстий	0,04 4/100		
<b>Раздел 3. Материалы</b>					
13	Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	1000 м	0,026 26/1000		
14	Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1	м	150		
15	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,001204 (172*0,007)/1000		
16	Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15x10 мм	100 м	0,04 4/100		

Составил: главный инженер ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России

С.Е. Новикова