

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель руководителя Управления Росреестра
 по Иркутской области
 Т.А. Качура
 «03» 06 2026 г.

Дефектная ведомость № _____

на проведение текущего ремонта помещений Управления,
 расположенного по адресу: г. Тулун, улица Ленина, дом № 22

Фасад

При осмотре установлены следующие дефекты и работы по их устранению:

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	Количество	Примечания (% износа для материалов подлежащих возврату, указания по ведению работ)
1	2	3	4	5
Фасад				
ОКНА				
1	Очистка поверхности стен (откосы)	м2	9,04	Удаление отслаивающейся краски с помощью шпателя, скрепка или строительного фена.
2	Выравнивание (шпаклевание) стен (откосы)	м2	9,04	заделка трещин
3	Грунтовка стен	м2	9,04	обработка стен (откосов) под покраску
4	Покраска стен (откосы)	м2	9,04	водоэмульсионная краска (белая)
5	Покраска решеток	м2	24,36	решетки на окнах, краска по металлу
6	Демонтаж отливов	п.м.	17,2	10 шт (1,4 п.м -6 шт, 2,2 п.м -4 шт)
7	Установка отливов	п.м.	17,2	10 шт (1,4 п.м -6 шт, 2,2 п.м -4 шт)
8	Очистка помещений от строительного мусора с погрузкой в автотранспортное средство	усл.ед	1,00	1. Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную; 2. 2. Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 50 км до полигона ТБО.

Составил: Старший специалист 1-го разряда отдела МТО Управления Росреестра по Иркутской области



Герасимова Е.Н.