

**Техническое задание
на выполнение работ по промывке, опрессовке
и гидравлическим испытаниям наружных и внутренних систем отопления
ФКУ «Складской комплекс БЭТА-74»**

Заказчик (объект): Федеральное казенное учреждение «Складской комплекс БЭТА-74» (ФКУ «СК БЭТА-74»).

Место выполнения работ: 142322, Московская область, г. Чехов, с. Новый Быт, ул. НАТИ, д.14.

Срок выполнения работ: с 14.05.2026 г. по 22.05.2026 г.

Основные требования к выполнению работ:

1. Промывку системы отопления осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды отдельно по стоякам разводящих трубопроводов.
2. При проведении данного вида работ необходимо пользоваться следующими документами:
 - 2.1. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".
 - 2.2. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок".
 - 2.3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 N 20 "Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09" (вместе с "СанПиН 2.1.4.2496-09. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы).
3. До 14 мая 2026 представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и указанием ответственного лица осуществляющих производство работ.
4. До 14 мая 2026 составить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.
5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику Акт промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Заказчика, представителя Подрядчика, и представителя ресурсоснабжающей организации.
6. Исполнитель обязан представить результат выполненных работ Заказчику путем составления и подписания обеими сторонами акта «О готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг.».
7. Работу Исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы и элементы.
8. Мусор (субстанции) должен удаляться своевременно (непосредственно после промывки) силами Исполнителя.
9. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.
10. Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а так же соответствующие действующим нормативам.

12. Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица, осуществляющего контроль за техникой безопасности. Не допускать к производству работ на объекте иностранную рабочую силу, не прошедшую в установленном порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ.

ВИДЫ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	
1.	Опрессовка и промывка системы отопления диаметром до 50 мм.	401 м.п.
2.	Опрессовка и промывка системы отопления диаметром до 100 мм	286 м.п.

Ковальчук А.С.