

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию, мониторингу работоспособности оборудования «Иртыш», передача извещений о пожаре, тревожных сообщений от автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны (ОКПД-2: 80.20.10)

Вид работ, входящих в лицензируемую деятельности: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Наименование услуги:

оказание услуг по техническому обслуживанию, мониторингу работоспособности оборудования «Иртыш», передачи извещений о пожаре, тревожных сообщений от автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны

- Срок оказания услуг: с 01 июня 2026 г. по 31 декабря 2026г.

Характеристика услуг:

Оборудование «Иртыш» – совокупность технических средств, входящих в ПАК «Иртыш-ЗР(М), позволяющего осуществлять непрерывный автоматический контроль состояния пожарной сигнализации, установленной на объекте, и передавать сигнал «пожар» в подразделение пожарной охраны.

Оборудование «Иртыш» предназначено для раннего оповещения о возникновении пожара на объекте путем передачи сигнала «Пожар» от автоматической пожарной сигнализации объекта в подразделение пожарной охраны.

Сигнал «Пожар» формируется автоматической пожарной сигнализацией объекта защиты путем изменения состояния шлейфа, контролируемого прибором приемно-контрольным охранно-пожарным - объектовым блоком радиосистемы «Иртыш». Далее сигнал передается по каналу связи на пульт в подразделение пожарной охраны в автоматическом режиме.

Оборудование «Иртыш» предназначено для круглосуточного режима работы.

Наименование услуг (оборудование)			
Раздел 1. Круглосуточный мониторинг работоспособности оборудования «Иртыш», передача извещений о пожаре, тревожных сообщений от автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны			
1	Мониторинг работоспособности оборудования «Иртыш», передача извещений о пожаре, тревожных сообщений от автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны	круглосуточно	
Раздел 2. Плановое техническое обслуживание оборудования «Иртыш»			
№ п/п	Наименование оборудования	Единица измерения	Количество
1	Прибор ПКОП «Иртыш-113»	шт.	1
2	Антенна выносная с кабелем	шт.	1

Состав услуг (регламент работ) в соответствии с ГОСТ Р 71554-2024

мониторинг технического состояния оборудования «Иртыш» (наличие устойчивой связи с пультом централизованного наблюдения подразделения пожарной охраны, наличие резервного питания, контроль несанкционированного вскрытия объектовых блоков)	круглосуточно
--	---------------

обеспечение дублирования сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, для направления подразделением пожарной охраны сил и средств на объект	круглосуточно
обеспечение поступления на дежурный ПЦН тревожных, пожарных и сервисных извещений, таких как: - «Пожар», «Блок не отвечает», «Аккумулятор блока разряжен», «Блок в работе», и т.д. - «Неисправность АПС» - при условии вывода сигнала от приемно-контрольного прибора АПС к средствам радиосистемы «Иртыш» (осуществляет организация, обслуживающая АПС).	круглосуточно
ТО оборудования «Иртыш»: Осмотр и очистка, проверка состояние монтажа(крепления), проверка технического состояния (диагностирование), включающая проверку соответствия световых индикаторов дежурному режиму работы, функционирования световых индикаторов и звуковых сигнализаторов	ежемесячно
Проверка основного и резервного электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный и обратно	ежемесячно
Проверка работоспособности оборудования «Иртыш» формированием тревожного сигнала «ПОЖАР» (сигнал тестового срабатывания) с контролем прохождения сигнала на АРМ	ежемесячно
Замена ресурсных элементов оборудования «Иртыш» (за счет средств Заказчика)	при необходимости
Ремонт оборудования «Иртыш» в условиях ремонтной мастерской (за счет средств Заказчика), с предоставлением на период ремонтных работ аналогичного исправного блока оборудования «Иртыш»	при необходимости или по заявке Заказчика
Выполнение рекомендаций, изложенных в технической документации производителя оборудования «Иртыш»	в соответствии с тех. документацией производителя оборудования «Иртыш»
Ведение эксплуатационно-технической документации	ежемесячно
Оказание консультативной помощи Заказчику в вопросах эксплуатации оборудования «Иртыш»	по заявке Заказчика

Внеплановое проведение ТО оборудования «Иртыш» осуществляется в течение 24 часов после приема Заявки, поступившей от Заказчика:

- круглосуточно по телефону: (3812)72-93-82 (доб. 1);

- по телефону техника, указанному в журнале на техническое обслуживание,

- на электронную почту: rogardelo@mail.ru»,

Заказчик при этом предоставляет всю имеющуюся у него информацию о выявленных неисправностях, в работе оборудования «Иртыш».