

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по замене сигнализатора загазованности

1. Общие положения

1.1. Настоящее ТЗ определяет требования к поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию стационарного сигнализатора загазованности для замены вышедшего из строя оборудования в помещении котельной 25-ПСЧ расположенной по адресу: Калужская область, р-н. Перемышльский, с. Перемышль, ул. Ген. Трубникова, д. 13.

1.2. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами транспорта. Товар должен быть новым. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара.

1.3. Срок оказания услуг: в течении 10 (десяти) рабочих дней.

2.1. Перечень работ по замене и вводу в эксплуатацию

2.1. Демонтаж старого прибора с отключением кабелей питания и сигнальных линий.

2.2. Монтаж нового СТГ-1-1 (или эквивалент) на то же место (с сохранением существующих кабельных вводов).

2.3. Электромонтаж – подключение к сети 220 В, подключение релейных выходов к щиту управления (согласно схеме).

2.4. Пусконаладочные работы:

- подача напряжения, проверка индикации;
- проверка срабатывания порогов с помощью тестовых газовых смесей (имитация концентраций);
- калибровка датчиков (если требуется).

3. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на выполненные монтажные работы – 12 месяцев.
- Срок службы прибора – не менее 10 лет (подтверждён паспортом).

Наименование товара (работ, услуг)	Единица измерения	Кол-во
Демонтаж старого сигнализатора загазованности	шт.	1
Монтаж нового сигнализатора загазованности	шт.	1
Электромонтаж нового сигнализатора загазованности	шт.	1
Пусконаладочные работы нового сигнализатора загазованности	шт.	1

Наименование товара	Код позиции	Характеристики товара				Количество (объем работы, услуги)	Единица измерения
		Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке		

Газосигнализатор	ОКПД 2: 26.51.53.110 26.51.50.000-00000003	Вид	Стационарный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Контролируемые газы	Оксид углерода		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Назначение	Промышленный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Сигнализация	Звуковая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
		Чувствительность, НКПР	≥ 10 и < 15	Процент	Участник закупки указывает конкретное значение
		Дополнительные характеристики			
		Уровень звукового давления, на расстоянии 1 м по оси акустического излучателя	≥ 70	дБ	Участник закупки указывает конкретное значение
		Длина кабеля связи между блоком контроля и датчиком по горючему газу	≥ 190	Метр	Участник закупки указывает конкретное значение
		Производитель	СТГ-1-1 или эквивалент		Участник закупки указывает конкретное значение

1	шт.
---	-----

Начальник ОЭРЗСиРИ УМТО
Главного управления МЧС России по Калужской области
подполковник внутренней службы

Д.И. Крохин