


«УТВЕРЖДАЮ»
 Начальник ЧРГСС
 О.Р. Хайруллин
 2026 г.

Описание объекта закупки (техническое задание)
 на поставку извещателей охранных

№ п/п	Номер ОКПД/КТРУ	Наименование товара в соответствии с КТРУ	Наименование товара	Техническое описание товара		Применяемые характеристики	Ед. изм.	Кол-во
				Наименование характеристики	Значение характеристики			
1	26.30.50.111	Извещатели охранные и охранно-пожарные	ИО 102-26 исп.251 Нержавеяка-100 Магнито-Контакт Извещатель охранный точечный магнитоконтактный	Тип применяемого геркона	нормально разомкнутый	Общие характеристики	шт.	8
				Расстояние между датчиком и магнитом в замкнутом (переключенном) состоянии	100 мм и менее			
				Расстояние между датчиком и магнитом в разомкнутом (не переключенном) состоянии	140 мм и более			
				Коммутируемый ток	до 2 А			
				Коммутируемое напряжение	до 300 В			
				Максимальная коммутируемая мощность	30 Вт			
				Сопротивление замкнутых контактов	0,5 Ом			
				Материал корпуса	нержавеяка			
				Габаритные размеры:				
				- блока геркона				
- блока магнита		40х80х160 мм						
Вес:								

			- блока геркона	1.1 кт			
			- блока магнита	1.9 кт			
			Степень защиты оболочки	IP68			
			Диапазон температур	-50 ... 50°С			
			Относительная влажность	98% при 35 °С			
			Кабельный вывод	ПВС 2х0.75			
			Длина вывода	* Не менее 20 м			

***Кабельные выводы нужны не менее 20 м т.к. датчики устанавливаются на двусторончатые ворота и в условиях паводков датчики оказываются под водой и нет технической возможности их подключения.**

Гл. энергетик  Игнатьев А.А.