

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Тип объекта закупки						Товар	
Наименование товара	Код позиции	Характеристики товара				Количество (объем работы, услуги)	Единица измерения
		Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке		
Реле прочие	Код ОКПД2 27.12.24.190 (В КТРУ отсутствует необходимая позиция, использовать наименования товара, работы, услуги по ОКПД2)	Тип изделия	Контактор		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Шт.
		Номинальный ток	25	Ампер	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Напряжение катушки управления	230	Вольт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Род тока катушки управления	Переменный (АС)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Напряжение	220	Вольт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Способ монтажа	DIN-рейка		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

		Тип подключения	Винтовое		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Количество силовых НО контактов	1		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Количество силовых НЗ контактов	1		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Степень защиты	IP20		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
Выключатель автоматический	Код ОКПД2 27.12.22.000 (В КТРУ отсутствует необходимая позиция, использовать наименования товара, работы, услуги по ОКПД2)	Номинальный ток	40	Ампер	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Шт.
		Количество полюсов	3	Штук	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Номин. напряжение	400	Вольт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Степень защиты	IP20		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип	модульный		Значение характеристики не		


Выключатель автоматический	Код ОКПД2 27.12.22.000 (В КТРУ отсутствует необходимая позиция, использовать наименования товара, работы, услуги по ОКПД2)	Тип монтажа	на DIN-рейку		может изменяться участником закупки	1	Шт.
		Тип расцепителя	Электромагнитный, тепловой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Номинальный ток	16	Ампер	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Количество полюсов	1	Штук	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Номин. напряжение	230	Вольт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Степень защиты	IP20		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип	модульный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип монтажа	на DIN-рейку		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

		Тип расцепителя	Электромагнитный, тепловой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
Выключатель автоматический	Код ОКПД2 27.12.22.000 (В КТРУ отсутствует необходимая позиция, использовать наименования товара, работы, услуги по ОКПД2)	Номинальный ток	25	Ампер	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	2	Шт.
		Количество полюсов	3	Штук	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Номин. напряжение	380	Вольт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Степень защиты	IP20		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип	модульный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип монтажа	на DIN-рейку		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
		Тип расцепителя	Электромагнитный, тепловой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, обеспечивать целостность и сохранность товара от всякого рода повреждений при транспортировке различными видами

транспорта. Товар должен быть новым. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителей, технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида товара. Срок поставки в течение 10 (десять) рабочих дней с даты заключения контракта. Доставка и разгрузка товара по адресу: Калужская область, г. Калуга, Колхозный проезд, д. 26, производится Поставщиком за его счет.

Начальник ОЭРЗСиРИ УМТО
Главного управления МЧС России по Калужской области
подполковник внутренней службы



Д.И. Крохин