

Техническое задание

на поставку электротехнических материалов

Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, и иные показатели, связанные с определением соответствия установленным заказчиком требованиям.

№ п/п	Наименование товара. Требования к качественным, техническим характеристикам, размерам, упаковке, отгрузке и иные необходимые показатели		Ед. изм.	Коли честв о	Код по ОКПД-2/ ГОСТ
1.	Путевой выключатель Электротехник Впк-2110-бу2, рычаг с роликом, ip65 Или эквивалент	Номинальное рабочее напряжение-660 В Номинальный ток ≥ 10 А Степень защиты не ниже 65 IP Материал корпуса-силумин, Количество размыкающих контактов ≥ 1 шт Количество замыкающих контактов ≥ 1 шт Покрывтие корпуса-порошковая окраска Рабочая температура окружающей среды -40 до +50 °С	шт	4	27.33.11.160
2.	Зажим анкерный натяжной НЗ	предназначен для крепления самонесущего кабеля круглого сечения диаметром до 7мм. Конструкция зажима позволяет зажать кабель между клиньями (анкерами) и надёжно натянуть между опорами. Предельная нагрузка ≥ 1.5 кН Длина петли ≥ 140 мм Мах диаметр провода-7 мм Min диаметр провода 5 мм	шт	40	27.33.13.120
	Распаечная коробка ОП 100x100x50	Назначение-для наружного монтажа (герметичные) Материал-полистирол, полипропилен Конструкция-квадратная с крышкой Крепление крышки-под винт Тип проводки-открытая Количество герметичных вводов-6 шт Внутренние габариты 100x100x50 мм Длина ≥ 100 мм Ширина ≥ 100 мм Глубина ≥ 50 мм Степень защиты не ниже 54 IP Тип-распаечная коробка Мах температура эксплуатации 60 °С Min температура эксплуатации- 30 °С	шт	30	27.33.13.190

	Распределительная коробка 150x110x70	Назначение-для наружного монтажа (герметичные) Материал-полистирол Конструкция-прямоугольная с крышкой Тип проводки-открытая Количество вводов ≥ 8 шт Мах диаметр трубы-25 мм Внутренние габариты- 150x110x70 мм Длина ≥ 150 мм Ширина ≥ 110 мм Глубина ≥ 70 мм Степень защиты ≥ 55 IP Тип-распаечная коробка Мах температура эксплуатации 40 °C Min температура эксплуатации- 25 °C	шт	20	27.33.13.190
--	---	---	----	----	--------------

Качество товара должно соответствовать нормативно-технической документации и (или) требованиям, определяемым в настоящем техническом задании и подтверждаться документами: сертификатом соответствия и (или) паспортом (техническим паспортом), удостоверением о качестве, и иной документации о качестве.

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока установленного производителем товара.


Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

1. Срок поставки товара: в течение 15 рабочих дней с момента заключения Государственного Контракта.

2. Порядок оплаты: Оплата Государственным заказчиком фактически поставленного поставщиком товара осуществляется на основании счета, счет-фактуры (при наличии), выставленных поставщиком с приложением подписанного Государственным заказчиком товарной накладной. Оплата по Государственному контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет поставщика, указанный в Государственном контракте. Срок оплаты Государственным заказчиком поставленного товара должен составлять не более 7 рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком документа о приемке.

3. Место поставки товара: улица Центральная, 22, п. Пруды, Краснобаковский район, Нижегородской области

Начальник отдела охраны ФКУ ЛИУ-3
майор внутренней службы



Д.С. Поткин