



**Акт
периодического технического освидетельствования лифта**

«29» июня 2026

Специалист ИЦ ООО "ИЦ "РМК" Попов Н. И., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт, ИП Иванов Алексей Львович,
Колесников К. М. и представителя владельца лифта Федеральное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России», Ведущий эксперт отэз Боровиков И. А. проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации.

Идентификационный номер лифта (рег., зав.): **414311**.

Адрес установки: г. Санкт-Петербург, Люблинский пер., д. 5, литера А.

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах №1 и №2 настоящего акта

Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные ~~(отрицательные)~~.

Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные ~~(отрицательные)~~.

Таблица №1

№	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А	Обозначение нормативного документа
--	- не выявлено -	--/--
Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий: *		
(дата проверки)	(подпись, штамп)	(Фамилия И.О.)
* Заполняет специалист лаборатории, проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		

Таблица №2

№	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
--	- не выявлено -	-----/-----	-----/-----

Рекомендации

Рекомендуется продолжить эксплуатацию лифта с соблюдением графика планового технического обслуживания.

Специалист



Попов Н. И.
(Фамилия И. О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

представитель владельца лифта

подпись

Боровиков И. А.
(Фамилия И. О.)

представитель
специализированной организации

подпись

Колесников К. М.
(Фамилия И. О.)