

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРАНДМАСТЕР"

ИНН5642008475, КПП561201001

Юридический адрес: 460000, Оренбургская область, г.о. город Оренбург, г. Оренбург, ул. 4-я семафорная, зд. 16/5, офис 1

БАНКГПБ(АО) р/с № 40702810500000046646

БИК 044525823 к/с № 30101810200000000823

сайт: www.brandmaster56.ru

e-mail: brandmaster56@mail.ru

тел/офис(3532)27-95-60

Исх. №76 от 05.06.2026г.
о коммерческом предложении

ФКУИК-6 УФСИН России
по Оренбургской области

ООО «Брандмастер» сообщает о готовности произвести перезарядку огнетушителей по следующим расценкам на следующих условиях:

№	Марка огнетушителя	Количество, шт.	Цена (руб.)	Итого
1	Перезарядка огнетушителя ОП-4(з) Перезарядка огнетушителей будет осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179. Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги. Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.	2	400,00	800,00

	<p>Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю)</p>			
2	<p>Перезарядка огнетушителя ОП-3)-4</p> <p>Перезарядка огнетушителей будет осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179.</p> <p>Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД.</p> <p>Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги.</p> <p>Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель.</p> <p>При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.</p> <p>Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю)</p>	5	400,00	2000,00
3	<p>Перезарядка огнетушителя ОП-5(з)</p> <p>Перезарядка огнетушителей будет осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179.</p> <p>Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД.</p> <p>Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги.</p> <p>Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель.</p> <p>При перезарядке огнетушителя допускается</p>	5	420,00	2100,00

<p>применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.</p> <p>Не допускать смешивать порошковые составы различных типов.</p> <p>О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю)</p>			
<p>4 Перезарядка огнетушителя ОП-5</p> <p>Перезарядка огнетушителей будет осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179.</p> <p>Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД.</p> <p>Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги.</p> <p>Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель.</p> <p>При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.</p> <p>Не допускать смешивать порошковые составы различных типов.</p> <p>О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю)</p>	5	420,00	2100,00
<p>5 Перезарядка огнетушителя ОП-8(з)</p> <p>Перезарядка огнетушителей будет осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179.</p> <p>Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД.</p> <p>Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги.</p>	6	640,00	3840,00

	<p>Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель.</p> <p>При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.</p> <p>Не допускать смешивать порошковые составы различных типов.</p> <p>О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю)</p>			
6	<p>Перезарядка огнетушителя ОП-8</p> <p>Перезарядка огнетушителей будет осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179.</p> <p>Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на соответствие требованиям НТД.</p> <p>Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги.</p> <p>Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель.</p> <p>При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года.</p> <p>Не допускать смешивать порошковые составы различных типов.</p> <p>О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю)</p>	2	640,00	1280,00
7	<p>Перезарядка огнетушителя ОП-35(з)</p> <p>Перезарядка огнетушителей будет осуществлена в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 166-97 утвержденных приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84 и приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179.</p> <p>Не допускать при перезарядке огнетушителей использовать неизрасходованный остаток ОТВ, (после применения огнетушителя) без квалификационной проверки его свойств на</p>	3	2725,00	8175,00

<p>соответствие требованиям НТД. Корпуса порошковых огнетушителей перед зарядкой ОТВ, будут просушены, без наличия в них влаги. Для создания давления в порошковых огнетушителях будет использован воздух, прошедший через фильтры и осушитель. При перезарядке огнетушителя допускается применять только такие газовые баллоны, которые имеют необходимый запас вытесняющего газа и у которых срок следующего гидравлического испытания не ранее чем через 3,5 года. Не допускать смешивать порошковые составы различных типов. О проведенной перезарядке на каждый огнетушитель сделать отметку на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю)</p>			
Итого			20295,00

НДС не облагается в соответствии со ст.145 Налогового кодекса Российской Федерации

1. В стоимость перезарядки огнетушителей входят работы: удаление и засыпка огнетушащего вещества, замена резиновых изделий (комплект колец 3 шт.), заправка вытесняющего газа, осмотр и проверка работоспособности огнетушителя и предохранительный устройств; разборка, чистка, смазка деталей огнетушителя; сборка огнетушителя, навешивание бирки, опломбировка, проверка герметичности.

1. Оплата в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке товара.
2. Срок действия КП до 31.07.2026 г.
3. Стоимость товара включает в себя все налоги, сборы, транспортные расходы, все обязательные платежи.
4. Срок оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора.

Генеральный директор
 ООО «Брандмастер»



И. И. Бикбаева

