

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение испытания эффективности вентиляции рентгеновского кабинета.

Перечень оказываемых услуг.

№ п.п.	Наименование услуги	Кол-во, шт.
1.	Проверка эффективности вентиляции рентгеновского кабинета с аппаратом флюорографическим стационарным «12Ф7» с камерой флюорографической цифровой для флюорографических аппаратов КРЦ-01 «ПОНИ	1

Требования к оказанию услуг.

Услуги должны осуществляться на основании требований, предъявляемых действующим законодательством Российской Федерации к данному виду деятельности:

- ФЗ от 09.01.1996 N 3-ФЗ "О радиационной безопасности населения"
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99/2009);
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОРБ-99/2010);
- СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения».

Все транспортные расходы должны быть включены в стоимость услуг

1. Проверка эффективности вентиляции

Исполнитель обязан оказать услуги по аэродинамическим испытаниям вентиляционного оборудования с целью определения его фактического состояния и соответствия реального режима работы вентиляционных установок и сетей проектным показателям, согласно требованиям технологических норм и СанПиН.

Обследование технического состояния и аэродинамические испытания производятся Исполнителем по месту нахождения оборудования.

Аэродинамические испытания вентиляционных систем должны осуществляться Исполнителем в соответствии с требованиями нормативной документации по производству инструментальных замеров при определении параметров воздушного потока.

Исполнитель обязан:

- Составить акт испытания вентиляции по каждому объекту отдельно по 1 экземпляру;
- Обеспечить своевременное и с надлежащим качеством выполнение Услуг по аэродинамическому испытанию приточно-вентиляционных систем.
- Составить дефектные ведомости на технически неисправное оборудование.

2. Требования по объему гарантий качества оказываемых услуг

Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в полном объеме:

Услуги должны быть оказаны в условиях действующего учреждения, без отселения и прекращения производственного процесса.

3. Требования к безопасности оказания услуг.

Инструментальный контроль должен осуществляться приборами и аппаратами, прошедшими метрологический контроль.

4. Требования к Исполнителю работ.

Исполнитель работ должен иметь:

- категорию специалиста или рабочего наладочных работ по системам вентиляции и кондиционирования категории, соответствующую технической сложности установленных систем;
- необходимое оборудование, измерительные приборы, инструменты и средства индивидуальной защиты.

5. Требования к результатам оказания услуг.

Результатом оказанных услуг должны являться протоколы установленного образца, оформленные по результатам проведения контроля.

Начальник ОКБ ИИХО

ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Волгоградской области
капитан внутренней службы

 Д.С. Смутнев