

Наименование и описание объекта закупки (техническое задание)
на выполнение работ по переосвидетельствованию и перезарядке огнетушителей, замене шлангов, раструбов Музея-заповедника Родина «В. И. Ленина» в 2026 году.

1.Наименование заказчика и получателя, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика (при его наличии):

Наименование заказчика и получателя – Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина».

Место нахождения: 432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.98.

Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.98.

2. Источник финансирования заказа: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета на 2026 год.

КВР 244.

2.1. Код позиции по ОКПД2/КТРУ:

	ОКПД2	КТРУ
1	84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности	-

3.Наименование и описание объекта закупки, его функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости):

3.1.Наименование объекта закупки: Выполнение работ переосвидетельствованию и перезарядке огнетушителей, замене шлангов, раструбов Музея-заповедника Родина «В. И. Ленина» в 2026 году.

3.2. Описание объекта закупки:

Работы по перезарядке огнетушителей сопровождаются техническим обслуживанием огнетушителей:

Таблица №1

№ п.п	Наименование услуг	Единица измерения	Количество	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Переосвидетельствование огнетушителей ОП-2	шт.	7	155,00	1085,00
2	Переосвидетельствование огнетушителей ОП-4 2017 г.	шт.	50	216,67	10833,50
3	Перезарядка огнетушителей ОУ-5 2021г.	шт.	50	293,33	14666,50
4	Перезарядка огнетушителей ОП-4 2021 г.	шт.	50	291,67	14583,50
5	Замена шланга у ОП-4	шт.	30	86,67	2600,10
6	Замена шланга с раструбом у ОУ-5	шт.	30	205,00	6150,00
				Итого:	49918,60

1.Перечень основных видов работ:

1. Внешний и внутренний осмотр (освидетельствование) огнетушителей.
2. Очистку корпуса огнетушителя, запорно-пускового устройства и шлангов от огнетушащего вещества.
3. Гидравлические испытания баллонов огнетушителей с нанесением даты испытаний на корпусе в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51057-2001.
4. Техническое обслуживание огнетушителей.
5. Проверка запорно-пускового устройства на плотность, проверка на исправность индикатора давления огнетушителей порошковых;

6. Ремонт, замена деталей огнетушителей.

- замену раструбов на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- замену запорно-пускового устройства на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- замену ручек на огнетушителях углекислотных (при необходимости);
- замену гибких раструбов на огнетушителях порошковых (при необходимости);
- замену манометров на огнетушителях порошковых (при необходимости);

7. Перезарядка порошковых огнетушителей.

8. Оформление документации о проведении технического обслуживания огнетушителей огнетушащим веществом.

9. Опломбирование огнетушителя и нанесение на огнетушитель паспорта перезарядки огнетушителя, в котором должно быть указано:

- а) наименование и адрес организации, проводившей перезарядку/испытание огнетушителя;
- б) печать организации, производившей перезарядку/испытание огнетушителя;
- в) тип огнетушителя;
- г) марка заряженного огнетушащего вещества;
- д) общий вес огнетушителя;
- е) даты проведения перезарядки и дата следующей проверки и перезарядки (число, месяц, год);
- ж) ФИО лица проводившего перезарядку;

10. Выбраковку неисправных огнетушителей;

11. Возвращение на объект Заказчика на транспортном средстве Исполнителя перезаряженных огнетушителей.

12. По завершении оказания услуг огнетушитель должен быть опломбирован пломбой исполнителя и иметь паспорт перезарядки огнетушителя с указанием даты перезарядки/испытаний огнетушителя.

13. При обнаружении непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации исполнителем составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.

2. Требования к Исполнителю:

2.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в части первичных средств пожаротушения) в соответствии с:

- ч. 1 п. 15 ст. 12 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- п. 10 Приложения к Положению о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128.

2.2. Исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение:

- по обращению с сосудами, работающими под давлением;
- по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями;
- знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и используемые виды ОТВ.

3. Обязанности Исполнителя:

1. Исполнитель своими силами и средствами забирает и возвращает огнетушители по номерам со всех адресов заказчика, указанных в Таблице №2 ООЗ.

2. Исполнитель забирает огнетушители в течение двух рабочих дней с момента подписания договора в ЕАИ Березка. Возвращает заказчику огнетушители в течение двух рабочих дней с момента окончания выполнения работ.

3. Производит переосвидетельствование и ремонт огнетушителей, замену шлангов, раструбов в плановом порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи огнетушителей Исполнителю.

4. Производит внешний осмотр (освидетельствование), гидравлическое испытание баллонов огнетушителей (с нанесением даты испытаний на корпусе), техническое обслуживание, ремонт, замену деталей, в строгом соответствии с требованиями СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

5. В процессе переосвидетельствования и ремонта огнетушителей проводит проверку их комплектации, читаемости на корпусе инструкции по услуге с ним, необходимости проведения гидравлических испытаний и замены неисправных деталей и узлов. При выявлении недостатков должны быть выполнены работы по их устранению.

6. Проводит замену основных надписей маркировки и пиктограмм, показывающих порядок приведения огнетушителей в действие. Наклейки с надписями должны быть хорошо видны и выполнены на корпусе огнетушителей методами наклейкой этикеток на синтетической основе.

7. Техническое обслуживание огнетушителей проводит в соответствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инструментов и материалов.

8. При проведении технического обслуживания огнетушителей выполнять следующие работы:

- При ежегодном техническом осмотре порошковых огнетушителей выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной партии, но не менее 1 шт.) проводить их разборку и проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность).

- При переосвидетельствовании и ремонте огнетушителей производить опломбирование запускающего или запорно-пускового устройства огнетушителя одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа в соответствии с требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Обеспечить надежную работу всех узлов огнетушителей в течение всего гарантийного срока эксплуатации после перезарядки и ремонта не менее 1 года.

При выявлении Заказчиком некачественного выполнения Исполнителем работ Исполнитель обязан осуществлять действия за свой счёт, включая:

- Погрузку, доставку неисправных огнетушителей с объектов «Заказчика» на производственную базу Исполнителя.
- Устранение выявленных дефектов с проведением повторной приёмки огнетушителей представителем Заказчика.
- Доставку отремонтированных огнетушителей на объект Заказчика и их выгрузку.
- Делать отметки на огнетушителях о проведённом техническом обслуживании наклейкой этикеток на синтетической основе. О проведённых проверках делать отметку в журнале учета огнетушителей представляемого Заказчиком.
- При выбраковке огнетушителей (в случае если огнетушители пришли в негодность и подлежат списанию) производить их утилизацию с оформлением и выдачей Заказчику соответствующей документации.

Предоставлять представителю Заказчика в трехдневный срок счёт, акт выполненных работ, оригинал акта сертификата, оригинал акта выбраковки огнетушителей.

О проведенной перезарядке огнетушителя делается соответствующая отметка на корпусе огнетушителя (при помощи этикетки или бирки, прикрепленной к огнетушителю), а также в его паспорте.

5. Место нахождения огнетушителей:

Таблица №2

№	Наименование и место нахождения здания	Огнетушитель ОУ-5	Огнетушитель ОП-2	Огнетушитель ОП-4
1	2	4	5	6
1	Музей «Симбирская классическая гимназия», г. Ульяновск, ул. Спасская, д.18.	141,142,143, 144,		36,43,47,49, 53,69,70,72
2	Музей «Симбирское купечество» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» г. Ульяновск ул. Ленина, д.75а	103, 110,		56,57,62,64, 65,74
3	Музей «Симбирские типографии» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 73/27.	101		35,37,41,44, 45,52,63
4	Музей «Пожарная охрана», г. Ульяновск, ул. Ленина, д.43/2.	109		82,83,84,85
5	Музей городского быта «Симбирск конца XIX – начала XX века» музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 90, д.88.	119,117		86,87,88,89,90,91, 92
6	Музей «Симбирская Чувакская школа, Квартира И.Я. Яковлева», г. Ульяновск, ул. Воробьева, д.12.	126,128, 130, 131, 132		93, 94,95,96, 97,98,99, 201, 202, 203,204
7	Музей «Народное образование Симбирской губернии», г. Ульяновск, ул. Энгельса, д.6, д.8.	111		39,48,51,60,66,73, 75
8	Музей «Симбирская фотография» музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск, ул. Энгельса, д.1Б.	122,123		40,54,61,67,68,76, 77
9	Административное здание. Отдел учета и хранения фондов музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск, ул. Энгельса, д.1Б.	102,104,108, 115,125,129, 134,136,138, 139,147,148.		
10	Музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск ул. Льва Толстого, д.67.	107		34,38,42,46,50,55, 58,59
11	Музей «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 24.	113,114		205, 206, 207, 208, 209
12	Музей «Архитектура эпохи модерна», г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.43.	145,146, 149		210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
13	Музей «Архитектура Ливчака», г. Ульяновск, ул. Ливчака, д.4.	140,137, 133		217, 218, 219, 220, 221, 222
14	Детский музейный центр музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск ул. Л. Толстого, д. 49.			203, 224-226.
15	Музей Выставочный зал «на Покровской» музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.63	118, 120,121,124, 127		227, 228, 229, 230, 231
16	Музей «Мелочная лавка» г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 76.	106		238, 239, 340, 241, 242, 243, 244
17	Музей «Столярная мастерская» г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 76а.	105		232, 233, 234, 235, 236

18	Административное здание. Научно - выставочный комплекс «На Московской» г. Ульяновск, ул. Ленина, д.60.			78,71
19	Дирекция Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», г. Ульяновск, ул. Ленина, д.98/17.			245, 246, 247, 248, 249, 250, 251
20	Дирекция Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», (склады, гаражи) г. Ульяновск, ул. Ленина, д.98.	150	5шт	1-29,79 (бокс), 80,81 гараж, 232
21	Музей «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска», г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 50а.	116		252,253
22	Административное здание. г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.58			30-33

6.Срок выполнения работ: в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания договора. В срок выполнения работ входит: забор, работы, указанные в таблице №1 ООЗ, возвращение в место нахождения огнетушителей.

Ведущий инженер по инвентаризации
зданий и сооружений
Музея-заповедника «Родина В.И.Ленина»



Н.С. Маковецкая