



Камчатскэнергообл

Проспект Победы, д. 24,
Петропавловск-Камчатский, 683023

т.: +7 (4152) 49 09 00
ф.: +7 (4152) 49 04 84

priemnaya@kamch.dvec.ru
www.dvec.ru

от 21.07.2026 № 16-16/12504
на № _____ от _____

Руководителю
Территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом в Камчатском крае

Бондаренко Д.В.

ул. Красинцев, д. 19,
г. Петропавловск-Камчатский,
683000
E-mail: tu41@rosim.gov.ru

Исполнить в срок до 01.09.2026

Уведомление

по подготовке узла учета тепловой энергии, теплоносителя к началу нового ОЗП.

В целях обеспечения бесперебойного и достоверного учёта отпускаемой тепловой энергии и стабильной работы приборов учёта в отопительном сезоне 2026 – 2027 гг. и в соответствии с:

1. Постановлением Правительства РФ № 1034 от 18.11.2013 г. «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»
2. «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» № 115 от 24.03.2003г.
3. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
4. Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вам необходимо на узле учета тепловой энергии (далее УУТЭ) в срок до 01.09.2026 г. произвести следующие мероприятия:

1. Привести УУТЭ в соответствии с «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» № 115 от 24.03.2003 и нормами СНиП «Тепловые сети»;
 - а) установить датчики давления, согласно п. 100, ПП РФ 1034 от 18.11.2013 г. «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»
 - б) очистить от грязи, мусора и пыли помещение УУТЭ, освободить от посторонних предметов подходы к нему.
 - в) покрасить трубы и арматуру УУТЭ;
 - г) освещение узла учёта и подходов к УУТЭ должно быть достаточным и соответствовать техническим требованиям;

2. Залить, а при необходимости заменить техническое масло в гильзах термометров и термопреобразователей сопротивления.
3. Произвести поверку приборов учета и контроля получаемой тепловой энергии и теплоносителя с заканчивающимися сроками поверки в 2026 году входящих в состав УУТЭ: тепловычислителя, расходомеров, термосопротивлений, термометров, манометров.
4. Обеспечить надлежащую эксплуатацию приборов учета, их сохранность, своевременную замену, согласно п.7 статьи 13 Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
5. Устранить возможность несанкционированного разбора теплоносителя (не учитываемого УУТЭ)

После выполнения данного предписания, для постановки узла учета тепловой энергии на коммерческий учет, Вам необходимо не менее, чем за 10 рабочих дней до предполагаемой проверки готовности узла учета предоставить:

- заявку установленного образца на имя директора филиала ПАО «ДЭК» «Камчатскэнергообл» по адресу г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла-Маркса, д. 5;

- проект на узел учета, согласованный с теплоснабжающей организацией;

- свидетельства о действующей государственной поверке на приборы, входящие в состав УУТЭ;

- почасовые(суточные) ведомости непрерывной работы УУТЭ (для закрытой системы за 3 суток, для объектов с ГВС – 7 суток);

6. Предоставить в электронном виде копии паспортов приборов, входящих в состав ОДПУ, копию проектной документации на узел учета тепловой энергии.

Так же уведомляем Вас, что вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который заносятся основные технические характеристики и настроечные коэффициенты прибора. Данные архива выводятся на дисплей прибора и (или) компьютер. Настроечные коэффициенты заносятся в паспорт прибора. Любые изменения должны фиксироваться в архиве.

В открытых системах теплопотребления дополнительно определяются среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

При невыполнении данных мероприятий, узел учета будет считаться непригодным для коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.

О выполнении предписания и по всем вопросам обращаться по тел.: 299-345; 490-489; 299-309; 411-196

Начальник отдела технического аудита и работы с сетевыми организациями

П.П. Кудрин

Уведомление получено « _____ » _____ 2026г.

(Ф.И.О. должность)