

Техническое задание на закупку (поставку) уплотнений EPDM (среды: вода/вода, до 150 град.) для теплообменника ТИЖ-0,18-39,6-1х(220) для нужд котельной УКП при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области

№ п/п	Название услуги	Ед.изм.	Кол-во
1	Закупка (поставка) уплотнений EPDM (среды: вода/вода, до 150 град.) для теплообменника ТИЖ-0,18-39,6-1х(220) для нужд котельной УКП при ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области	шт	220

Юридический адрес:

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Оренбургской области» (ФКУ ИК-5 УФСИН России по Оренбургской области), Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 26

Настоящее **Техническое задание** разработано для соблюдения технических характеристик.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Товар должен быть новым, не бывшим в использовании, не из ремонта. Уплотнители должны быть оригинальными и не восстановленными, иметь упаковку и маркировку, соответствующую требованиям нормативно-правовых актов РФ, действующей нормативно-технической документации, которая обеспечила бы сохранность товара при перевозке с учетом возможных перегрузок, складирования, продолжительности и способов транспортировки, при надлежащем и обычном способе обращения с грузом.
2. Товар должен быть упакован в стандартную заводскую упаковку, которая обеспечит сохранность и целостность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.
3. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
4. Товар по своим характеристикам должны соответствовать или превосходить технические параметры, приводимые в требованиях, перечисленных в техническом задании.
5. Дополнительные затраты при замене некачественного товара в течении гарантийного срока несет Поставщик.
6. Срок поставки:

Поставщик обязуется поставить товар в адрес Заказчика всего заявленного договором объема товара в течение 10 календарных дней с момента получения заявки, направленной с использованием любых средств связи (по средствам электронной почты, факсимильной связи, телефонной связи и т.д.) по адресу: Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 26

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№п/п	Наименование товара	Технические характеристики
1	Уплотнители EPDM (среды: вода/вода, до 150 град.) для теплообменника ТИЖ-	Оборудование: Пластинчатый теплообменник ТИЖ-0,18 (площадь пластины 0,18 м², общее количество пластин в пакете — до 220 шт.). Рабочая среда: Вода / вода (греющий и нагреваемый

	0,18-39,6-1х(220)	контуры — очищенная или сетевая вода без содержания масел и жиров). Рабочая температура: от -30 °С до +150 °С (кратковременно до +160...+170 °С). Рабочее давление: до 1,6 МПа (16 бар).
--	-------------------	--

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ И ГАРАНТИЯ

Количество: Рассчитывается исходя из количества пластин (220 шт. + запасной комплект / концевые уплотнения).

Срок службы: Не менее 5–8 лет в режиме постоянной эксплуатации.

Документация: Паспорт изделия, сертификат соответствия РФ, гарантия производителя (не менее 12 месяцев).

4. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Замена изношенных уплотнителей на теплообменнике на новые.

5. СЕРТИФИКАЦИЯ

При поставке товара должны быть предоставлены следующие документы на каждую позицию:

-Сертификат качества продукции

В случае если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.

Главный энергетик ЭМГ
майор внутренней службы



Ю.С. Петров