

Техническое задание

1. Наименование объекта закупки: Техническое обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения зданий и сооружений.

2. Количество (объем закупаемых работ, услуг), код позиции:

Наименование работы, услуги	Код позиции	Единица измерения	Количество
Техническое обслуживание систем автоматической охранно-пожарной сигнализации и оповещения зданий и сооружений	33.12.29.900	Условная единица	1

3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки:

№ п/п	Наименование мероприятий	Периодичность выполнения мероприятий
1	Просмотр состояния автоматических установок охранно-пожарной сигнализации объекта	Ежемесячно
2	Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, источников эвакуационного освещения, шлейфов сигнализации, речевых оповещателей, светозвуковых извещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, прочности креплений.	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц
3	Проверка электрических параметров приборов и оборудования: контролировать величину сопротивления изоляции проводов, сопротивления шлейфов	Ежемесячно
4	Контроль основных и резервных источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.	Не реже одного раза в месяц
5	Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольных приборов, извещателей, оповещателей) и системы в целом. Чистка камер извещателей от загрязнения.	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц
6	Устранение неполадок в системе АПС	По мере необходимости
7	Проверка работы зуммера сигнализации извещателя звукового устройства и речевого оповещения	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц
8	Ведение журнала ТО на объекте	При проведении ТО
9	Проведение инструктажей с дежурным персоналом ЛПУ по использованию оборудования АПС	Первичный - в течение 10 дней после заключения контракта, последующий – раз в квартал.
10	Обеспечение выезда на объект для устранения неисправностей систем в ночное время, праздничные и выходные дни.	По мере необходимости, предельный срок выезда составляет 1 час.

Тип установленных объектовых устройств системы:

№ п/п	Тип установленной объектовой аппаратуры	Количество объектов (устройств)
1	Объекты защиты АПС	1
2	Приборы приемно-контрольные:	

	СИРИУС	1 шт.
3	Прибор управления «С-2000»	3 шт
4	Прибор управления оповещением:	
	Sonar SPMB10025-AW	1шт.
5	Извещатели дымовые ИП 34-А	272 шт.
6	Колонки звуковые	187 шт.
7	Извещатели пожарные ручные ИПР	18 шт.
8	Световое табло «Выход» 12В	43 шт.
9	Приборы автоматики и заряда:	
	«ИБП»	1 шт.
	«ИБП-24В»	1 шт.

Требования и условия оказания услуг:

Поддерживать работоспособное состояние обслуживаемых систем АПС путем периодического проведения регламентных работ. Устранять неисправности в работе АПС немедленно, по вызову Заказчика.

Проверять работу источников основного и резервного питания, состояния предохранителей, проверять надежность паяк и крепления элементов.

Проверять внешний вид и работу извещателей.

Проверять включение системы дымоудаления при срабатывании АПС и при необходимости восстанавливать работоспособность.

Проверять прохождение сигналов от установки по линии.

Проверять работу зуммера сигнализации извещателя звукового устройства и речевого оповещения.

Вести журнал технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта на объекте и предоставлять его в органы надзорной деятельности по первому требованию.

Соблюдать правила безопасности труда.

Ежеквартально предоставлять Заказчику письменную информацию о составе и количестве необходимого резервного оборудования и комплектующих и анализ износа оборудования.

Регламент работ по техническому обслуживанию – 5-ти дневная рабочая неделя.

Сообщать Заказчику об обнаруженных неисправностях АПС по телефону: (8422) 27-41-65.

Услуги по техническому обслуживанию систем автоматической охранно-пожарной сигнализации зданий и сооружений ГУЗ «Городская поликлиника №4» не включают стоимость запасных частей.

Требования к качеству и безопасности услуг:

Качество оказываемых услуг и их безопасность должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями), Постановление «Об утверждении правил противопожарного режима» №1479 от 16.09.2020г, РД 009-02-96, СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009), с соблюдением правил противопожарного режима в Российской Федерации, правил техники безопасности и охраны труда, руководствами по эксплуатации на приборы и системы.

Специалист отдела ГО



Салюкова А.Г.