

690090 Приморский край, г. Владивосток, ул. Западная, д. 29, тел.: 8 (423) 262-98-88; эл. почта: priemnaya-pts@dgk.ru

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**  
на проектирование узла учета тепловой энергии  
объекта, подключенного к теплоисточникам АО «ДГК»

**№ 05.6-14-0984 от 08.09.2025 г.**

1. Наименование потребителя – ФГБУК «Государственный объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева».
2. Запрос № б/н от 20.08.2025 г.
3. Наименование объекта – н/д, г. Владивосток, ул. Петра Великого, д. № 6.
4. Расчетный максимум теплопотребления по тепловым нагрузкам:
  - водяное отопление – 0.1530 Гкал/ч;
  - вентиляция – нет Гкал/ч;
  - горячее водоснабжение – нет Гкал/ч.
5. Расчетные параметры в точке подключения: (от ЦТП Л-34)
  - а) Расчетный температурный график от теплоисточника: 95 - 70 °С.
  - б) Расчетное давление в обратном трубопроводе: 7.0 кгс/см<sup>2</sup>.
  - в) Расчетный располагаемый напор: 1.20 кгс/см<sup>2</sup>.
  - г) Максимальный расход сетевой воды определить согласно расчетным нагрузкам теплопотребления.

**При заключении и продлении договора энергоснабжения, вышеуказанные параметры подлежат ежегодному уточнению в СП «ПТС» АО «ДГК».**

6. Приборы учета тепловой энергии должны соответствовать требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных за № 1034 постановлением правительства РФ от 18 ноября 2013 г. (далее – ПКУТЭТ). Рекомендуется организовать удалённый доступ к тепловычислителю для дистанционного сбора показаний приборов узла учёта.
7. Дополнительные условия для организации учета тепловой энергии:
  - 7.1. Проектные решения принять в соответствии с ПКУТЭТ и СП 41-101-95.
  - 7.2. Фактические величины давления в трубопроводах ввода определить путем выполнения инструментального замера либо уточнить в МУПВ «ВПЭС» (г. Владивосток, ул. Гамарника, 3).
  - 7.3. Выбор типа прибора учета осуществляет потребитель по согласованию с СП «ПТС» АО «ДГК».
  - 7.4. Проект на УУТЭ представить на рассмотрение в СП «ПТС» АО «ДГК». В случае отсутствия возможности установки узла учета на границе балансовой принадлежности трубопроводов, к проекту приложить акт предпроектного обследования с указанием причин, обосновывающих необходимость установки узла учета в ином месте.
8. Допуск в эксплуатацию узла учета осуществляется представителем СП «ПТС» АО «ДГК».
9. Срок действия технических условий - 3 года со дня выдачи.

Главный инженер



А.А. Старцев

Представитель абонента (ФИО, тел.):