

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
по Промывке и гидравлическое испытание системы отопления при
подготовке к отопительному сезону здания Института по адресу г. Якутск пр
Ленина 31

ВЕДОМОСТЬ РАБОТ

№№ п.п	Наименование работ	Ед изм	Кол- во	примечание
1.	Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы	шт	1	1 система
1.	Протравка и промывка труб различными реагентами. Диаметр труб наружный, мм: 15-114	м	3160	Наличие отложений оксида железа ограничивающее скорость движения теплоносителя
2.	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления до 114 мм	м	3160	Требование правил технической эксплуатации тепловых установок, проверка герметичности соединений
3.	Гидравлическое испытание секций радиаторов отопления	Шт.	3216	Требование правил технической эксплуатации тепловых установок, проверка герметичности соединений
	Прочистка и промывка, дезинфекция: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	Шт	420	Снятие промывка активным составом, установка с герметизацией соединений
4.	Протравка и промывка труб различными реагентами Теплового узла ввода. Диаметр труб наружный, мм: 50-114	Шт.	1	Наличие отложений оксида железа ограничивающее скорость движения теплоносителя
	Регулировка теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка: до 0,5 Гкал/ч	Шт.	1	1 система
5.	Сдача работ инспектору МУП «Теплоэнергия»	Шт.	1	Получении справки о промывки в состоянии узла ввода.
6.	Ревизия запорной арматуры узла ввода 50-100 мм	Шт.	17	

Срок выполнения с момента подписания сторонами контракта и до 01 августа 2025 года

Требования к качеству и условиям выполнения работ:

1. Работы должны выполняться в соответствии с договором, техническим заданием и ведомостью объемов работ. Работы должны выполняться с применением технологий и материалов, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей, в соответствии со СНиП, ГОСТ, требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья людей.
2. При выполнении ремонтных работ должны строго соблюдаться требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства от 25.04.2012г. № 390, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», требования