

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ПОСТАВКИ

ОКПД 2: 43.22.11.130 - Работы водопроводные взаимосвязанные

№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Кол-во	Единица измерения
1.	Оказание услуг по восстановлению работоспособности системы водоснабжения спорткомплекса «Дельфин»	1	усл. ед.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.1. Наименование услуги: восстановление работоспособности системы водоснабжения.

1.2. Задачи: оказать комплекс услуг по восстановлению работоспособности системы водоснабжения объекта, в том числе:

- осуществить отключение участка трубопровода системы водоснабжения и сброс давления, изолировать данный участок, произвести сброс давления;
- осуществить визуальный и измерительный контроль, осмотр фланцев, сварных швов, проверить наличие трещин, коррозии, деформации, следы протечек на трубопроводах и запорной арматуре системы водоснабжения бассейна;
- осуществить дефектацию внутренних элементов запорной арматуры системы водоснабжения;
- осуществить замену неремонтопригодных единиц и аварийных участков трубопровода. Арматура с трещинами корпуса, сквозными свищами, критическим износом или деформацией подлежит замене;
- осуществить контроль состояния труб и соединений;
- осуществить испытания на прочность и герметичность восстановленных узлов и участков трубопровода системы водоснабжения объекта.

1.3. Место оказания услуг: спорткомплекс «Дельфин», расположенный по адресу: г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 51.

1.4. Сроки оказания услуг: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта.

1.5. Требования к качеству оказываемых услуг: услуги должны быть оказаны в соответствии с действующими правилами и нормами в области охраны труда и пожарной безопасности, ГОСТ 33257-2015 (методы контроля и испытаний арматуры), СП 517.1325800.2022 (эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения), ГОСТ Р 56205-2014 (общие технические условия для трубопроводной арматуры), а также в соответствии с другими требованиями, предъявляемыми к такого видам услуг на территории Российской Федерации (Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1)»).

1.6. Особые требования: услуги должны быть оказаны за счет сил и средств Исполнителя.

1.7. Гарантийные обязательства: 12 месяцев со дня оказания услуг.