

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Исполняемый
метод определения
НМЦК :

метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)

№	Наименование предмета контракта	Ед. изм	Кол-во	Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)			Примененный коэффициент	Однородность совокупности значений выявленных цен, исполняемых в расчете Н(М)ЦК, ЦКЕП			Н(М)ЦК, ЦКЕП, определенная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)*	Цена за единицу изм. (руб.)	Цена за единицу изм. с округлением (руб.)	Н(М)ЦК, ЦКЕП контракта с учетом округления цены за единицу (руб.)
				Поставщик №1 КП № У52466 от 23.07.2026	Поставщик №2 КП №ПМ-394 от 23.07.2026	Поставщик №3 КП 6/н от 28.08.2026		Средняя арифметическая цена за единицу <D>	Среднее квадратичное отклонение	коэффициент вариации цен V (%) (не должен превышать 33%) $V = \frac{\sigma}{\bar{x}} * 100$				
1	Поставка и монтаж оборудования для кондиционирования воздуха в помещении серверной	комплект	1	350 630,00	381 200,00	390 000,00	-	373 943,33	$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$	5,53	373 943,33	373 943,33	373 943,33	373 943,33
ИТОГО:				350 630,00	381 200,00	390 000,00		373 943,33	20 663,82	5,53	373 943,33			373 943,33

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК составила: 373 943,33 руб.

По результатам исследования рынка наименьшая цена составила: 350 630,00 руб.

Особенности определения НМЦК не применяются согласно ПП 1875 от 23.12.2024г.

Цена контракта определяется по результатам закупочной сессии.

Составил(а):

Специалист по планированию

закупок ПЗО

Дата составления: 29.07.2026

Сладкова Д.А.