

УТВЕРЖДАЮ:
Врио директора Северского филиала ФГБУ
«Управление «Кубаньмелиоводхоз»
_____ Козловский С.А.
«___» _____ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по проверке дымоотводящей и вентиляционной системы
котельной от газопотребляющих аппаратов Северского филиала
ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»

- 1. Предмет контракта** – Периодическая проверка дымоотводящей и вентиляционной системы котельной от газопотребляющих аппаратов Северского филиала ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз»
- 2. Срок оказания услуг** – в течение 15 календарных дней с даты подписания Контракта.
- 3. Место оказания услуг:** 353240 Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, ул. Запорожская, д. 82
- 4. Источник финансирования:** средства субсидии федерального бюджета на финансовое обеспечение государственного задания.
ОКПД2: 81.22.13.000 - Услуги по чистке печей и дымоходов

№ п\п	Наименование	Технические характеристики	Кол-во котлов	Примечание
1	Обслуживание дымоотводящей и вентиляционной системы от газовых котлов: Котел Vaillant	В соответствии с требованиями безопасной эксплуатации котлов в отопительный период. Комплекс мер, направленных на подтверждение работоспособности и безопасности оборудования при эксплуатации.	2	Проводится с целью подключения газовых котлов в отопительный период 2026-2027г.г.

Выполняемые работы должны соответствовать обязательным требованиям к их качеству и безопасности, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации:

- Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Межгосударственный Стандарт ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные;

- ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирование;
- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

СНиП 41-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр)

- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (ред. от 30.04.2021)
- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Требования к техническим характеристикам работ:

Исполнитель должен проводить периодическую проверку дымоходов и вентиляционных каналов и руководствоваться: Межгосударственный стандарт – ГОСТ 21.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные;

-ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования»

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Освидетельствование проводится в рабочие дни с 08-30 до 16-30 с учетом перерыва на обед с 12.00 до 13.00.

После проведения работ выдается документ для предъявления в газовую службу для подключения котлов в отопительный период.

Срок и условия оплаты: оплата производится в безналичной форме после подписания Заказчиком Акта выполненных работ, услуг и т.д. не позднее 7 (семи) рабочих дней на расчетный счет Исполнителя.

Исполнитель:

Ведущий специалист по охране труда

В.Ф. Липкина

