

Директору ИКФИА СО РАН
д.ф.-м.н. Стародубцеву С.А.
от заведующего ОСП ЯКУ ШАЛ
Иванова О.Н.

ДОКЛАДНАЯ

В связи с производственной необходимостью и наполнением водой
противопожарной емкости, прошу обеспечить мотопомпой.

Имеющаяся пожарная мотопомпа «KOSHIN LTD, G200 HONDA 5.0» находится в
нерабочем состоянии, запчасти не найдены. Инвентарный номер 01321331, поставлена на
учет 14.02.2002.

Технические характеристики мотопомпы Koshin SEH-50X с двигателем Honda G200 (аналог)

Параметр	Значение
Бренд	Koshin Ltd. (Япония)
Модель двигателя	Honda G200
Рабочий объём двигателя	197 см³
Количество тактов	4
Мощность двигателя	3,7 кВт
Обороты двигателя	3600 об/мин
Тип охлаждения	Воздушное
Тип запуска	Ручной
Топливо	Бензин
Ёмкость топливного бака	4,3 л
Производительность	600 л/мин
Время автономной работы	3 ч
Максимальная глубина всасывания	8 м
Максимальный напор (высота подъёма)	30 м

Для котельной приобрести аккумулятор. Имеющийся аккумулятор 2016 года
выпуска, номер 0416488973 («Подольские аккумуляторы» 6СТ-60N, 12 volt, 60 Ah),
находится в нерабочем состоянии.

Дата:

15 октября 2026г.

Заведующий ОСП ЯКУ ШАЛ:

o.n.h.

/Иванов О.Н./

15 146
10

26.